


## REFROIDISSEMENT



## REMARQUES

### 1 Total (dB)

Echelle	50Hz 220-240V
A	48

(B.G.N déjà rectifié)

- Point de mesure: Mesure réalisée en salle échoïque
- Le niveau sonore varie en fonction du mode de fonctionnement et des conditions ambiantes.
- Conditions de fonctionnement: Source d'alimentation 220-240V 50Hz  
 ○—○ 50 Hz 220-240V  
 Rafraîchissement
- Position du microphone  
 JISC9612  
 La méthode de mesure du bruit de fonctionnement est conforme à la norme JISC9612