

Restrictions sur les combinaisons d'unités		Alimentation électrique				COMP		OFM		IFM		
Intérieur	Extérieur	①	②	③	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
FBQ35D2VEB	RXS35L3V1B	50	220-240V	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15	16	63	3,1	0,023	0,23	0,089	0,6
FBQ50D2VEB	RXS50L2V1B				18	20	64	5,3	0,053	0,23	0,089	0,6
FBQ60D2VEB	RXS60L2V1B				18	20	69	6,1	0,053	0,27	0,07	0,5
FBQ71D2VEB	RZQG71L9V1B	50	220-240V	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	16,4	20	51	15,6	0,094	0,4	0,07	0,5
2xFBQ35D2VEB	RZQG71L9V1B				17,1	20	-	15,6	0,094	0,4	2x0.089	2x0.6
FBQ100D2VEB	RZQG100L9V1B				28,9	32	49	24,2	0,094 + 0,094	0,4 + 0,4	0,127	1,0
2xFBQ50D2VEB	RZQG100L9V1B				29,1	32	-	24,2	0,094 + 0,094	0,4 + 0,4	2x0.089	2x0.6
3xFBQ35D2VEB	RZQG100L9V1B				29,7	32	-	24,2	0,094 + 0,094	0,4 + 0,4	3x0.089	3x0.6
FBQ125D2VEB	RZQG125L9V1B				29,5	32	64	24,2	0,094 + 0,094	0,4 + 0,4	0,187	1,5
2xFBQ60D2VEB	RZQG125L9V1B				29	32	-	24,2	0,094 + 0,094	0,4 + 0,4	2x0.070	2x0.5
3xFBQ50D2VEB	RZQG125L9V1B				29,8	32	-	24,2	0,094 + 0,094	0,4 + 0,4	3x0.089	3x0.6

Symboles

- ① Hz
- ② Tension
- ③ Plage de

MCA Ampérage minimal du circuit [A]

MFA Ampérage maximal du fusible [A]

RLA Ampérage en charge nominale [A]

OFM Moteur de ventilateur extérieur

IFM Moteur du ventilateur intérieur

FLA Ampérage à pleine charge (A)

kW Puissance nominale de sortie du

moteur du ventilateur [kW]

RHz Fréquence nominale de fonctionnement [Hz]

COMP Compresseur