

Restrictions sur les combinaisons d'unités		Alimentation électrique				COMP		OFM		IFM		
Intérieur	Extérieur	①	②	③	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
FBA35A2VEB	RXS35L3V1B	50	220-240V	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15	16	63	3,1	0,023	0,23	0,089	0,6
FBA50A2VEB	RXS50L2V1B				18	20	64	5,3	0,053	0,23	0,089	0,6
FBA60A2VEB	RXS60L2V1B				18	20	69	6,1	0,053	0,27	0,07	0,5
FBA71A2VEB	RZQG71L9V1B	50	220-240V	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	16,4	20	51	15,6	0,094	0,4	0,07	0,5
2xFBA35A2VEB	RZQG71L9V1B				17,1	20	-	15,6	0,094	0,4	2x0.089	2x0.6
FBA100A2VEB	RZQG100L9V1B				28,9	32	49	24,2	0,094 + 0,094	0,4 + 0,4	0,127	1,0
2xFBA50A2VEB	RZQG100L9V1B				29,1	32	-	24,2	0,094 + 0,094	0,4 + 0,4	2x0.089	2x0.6
3xFBA35A2VEB	RZQG100L9V1B				29,7	32	-	24,2	0,094 + 0,094	0,4 + 0,4	3x0.089	3x0.6
FBA125A2VEB	RZQG125L9V1B				29,5	32	64	24,2	0,094 + 0,094	0,4 + 0,4	0,187	1,5
2xFBA60A2VEB	RZQG125L9V1B				29	32	-	24,2	0,094 + 0,094	0,4 + 0,4	2x0.070	2x0.5
3xFBA50A2VEB	RZQG125L9V1B				29,8	32	-	24,2	0,094 + 0,094	0,4 + 0,4	3x0.089	3x0.6

Symboles

- ① Hz
 ② Tension
 ③ Plage de tensions

MCA Ampérage minimal du circuit [A]

MFA Ampérage maximal du fusible [A]

RLA Ampérage en charge nominale [A]

OFM Moteur de ventilateur extérieur

IFM Moteur de ventilateur intérieur

FLA Ampérage à pleine charge (A)

kW Puissance nominale de sortie du
moteur du ventilateur [kW]RHz Fréquence nominale de
fonctionnement [Hz]

COMP Compresseur