



## REMARQUE

Une trappe d'inspection (450x450 mm) doit être disponible pour contrôler les filtres à air, les éléments de l'échangeur de chaleur et les ventilateurs.