

RWEYQ-T9

Élément		Unité simple				Unité multi 2	Unité multi 3
		RWEYQ8	RWEYQ10	RWEYQ12	RWEYQ14		
Sélecteur de rafraîchissement/chauffage (CCI)		Reportez-vous à la remarque 1.				BRP2A81	
Sélecteur de rafraîchissement/chauffage (interrupteur)		Reportez-vous à la remarque 1.				KRC19-26A	
Sélecteur de rafraîchissement/chauffage (boîtier de fixation)		Reportez-vous à la remarque 1.				KJB111A	
Adaptateur de commande externe		Unité extérieure				DTA104A62	
Tête Refnet	Pompe à chaleur					KHRQ22M29H	
						KHRQ22M64H	
					KHRQ22M75H		
	Récupération de chaleur					KHRQ23M29H	
				KHRQ23M64H			
				KHRQ23M75H			
Joint refnet	Pompe à chaleur					KHRQ22M20T	
						KHRQ22M64T	
					KHRQ22M75T		
	Récupération de chaleur					KHRQ23M20T	
				KHRQ23M29T9			
				KHRQ23M64T			
				KHRQ23M75T			
Kit de raccordements extérieurs multiples	Pompe à chaleur	Reportez-vous à la remarque 3.		---		BHFQ22P1007	---
						BHFQ22P1517	
	Récupération de chaleur	Reportez-vous à la remarque 3.		---		BHFQ23P907	---
				BHFQ23P1517			
Câble de communication						EKPCCAB2	
Unité BS simple						BS1Q10A7V1B	
						BS1Q16A7V1B	
						BS1Q25A7V1B	
Unité multi BS						BS4Q14AV1	
						BS6Q14AV1	
						BS8Q14AV1	
						BS10Q14AV1	
						BS12Q14AV1	
						BS16Q14AV1	

Remarques

1. En présence d'un système de récupération de chaleur, le sélecteur de rafraîchissement/chauffage ne peut pas être connecté.

2. L'association d'unités BS de série P (simple/multiple) avec des unités BS de série A (simple/multiple) n'est pas autorisée.

3. Pour les installations sans exigences particulières concernant la réglementation relative aux incendies, les kits de connexion multiple standard peuvent être utilisés.

Pour les installations avec des exigences particulières concernant la réglementation relative aux incendies, le matériau d'isolation peut être remplacé à l'aide des kits EKHBFG1 et EKHBFG2.

Les kits 4 contiennent un autre matériau d'isolation conforme à EN13501-1:B-S3,dO et BS476-7 (catégorie 1).

Pour remplacer le matériau d'isolation, déterminez le nombre de kits EKBHFQ nécessaires, d'après le tableau ci-dessous.

2D108935A