

BTR

Ferrure de poteaux pour isolateurs rigides

Domaine d'application : HTA

Description :



Bras de tête renforcé pour poteau

Utilisation :

- Force selon hypothèse réglementaire : $H=2.5\text{kN}$ - $Q=4\text{kN}$
- Force selon hypothèse complémentaire : $H=4\text{kN}$ - $Q=6.5\text{kN}$



	150 - 155	200	250	300	350
1 BTR - 1 BTR	250	400	400	400	400



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Q Regulatory	Q Additional	H Regulatory	H Additional
BTR	BTR	6851110	4	6.5	2.5	4

* R = Hypothèse Réglementaire / A = Hypothèse Complémentaire