

## DAC...

### Dispositif d'arrêt à allongement contrôlé

Domaine d'application : HTA

#### Description :

#### Capacité :

Onze valeurs d'effort sont prévues de 2 500 N à 25 000 N et pour chacune d'elle deux valeurs de détentes disponibles.

#### Mise en oeuvre :

Le "**DAC OMEGA**" est livré complet, prêt à monter entre l'étrier fixé sur le bras d'ancrage et l'oeillet à rotule.


Après fonctionnement, seule l'éprouvette **OMEGA** doit être changée.

#### Composition :



- Rallonge à chape (1)
- Rallonge à tenon (2)
- Epreuve déformable **OMEGA** (3)
- Butée de détente (4)
- Axes + goupilles (5)

**Matière :** Tous les composants sont en acier galvanisé à chaud.



| Réf.            | Réf. Enedis | Code Enedis | Dimensions      | Couleur | Charge de traction nominale (kN) | Déformation mécanique (kN) |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------|----------------------------------|----------------------------|
|                 |             |             | Longueur L (mm) |         |                                  |                            |
| <b>DAC3150B</b> | DAC3150B    | 6856005     | 390             | ■       | 3.15                             | 3.15                       |