

P24AKIT

Kit d'adaptation fusible pour équipement existant


Description :

Lorsque la ligne aérienne HTA est déjà équipée d'un jeu de parafoudres montés verticalement sur l'armement d'arrêt, il est nécessaire de fixer l'extrémité du fusible rigidement sur la broche, afin de permettre les travaux T.S.T.


L'ensemble **P24AKIT** permet à une extrémité d'être fixée sur une broche HTA Enedis, à l'autre d'être connectée à la borne du transformateur H61 ou de la broche ERAS par l'intermédiaire d'un pont gainé.

Un kit se compose :

- De trois fusibles **P24LIMITOR (2)**. Codet Enedis 7302002.
- De trois barres de connexion **P24BC2 (1)**.
- De trois broches à anneau **P24BR BROCHE LIMITOR (3)**.
- De trois connecteurs **CBO54G** gainés **(4)**. Codet Enedis 6721241.



Domaine d'application : HTA



Réf.

P24AKIT