

BTR

Domaine d'application : HTA

Ferrure de poteaux pour isolateurs rigides

Description :



Bras de tête renforcé pour poteau

Utilisation :

- Force selon hypothèse réglementaire : $H=2.5\text{kN}$ - $Q=4\text{kN}$
- Force selon hypothèse complémentaire : $H=4\text{kN}$ - $Q=6.5\text{kN}$



	Hypothèse réglementaire		Hypothèse complémentaire	
	H (kN)	Q (kN)	H (kN)	Q (kN)
BTR	2.5	4	4	6.5



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Q Regulatory	Q Additional	H Regulatory	H Additional
BTR	BTR	6851110	4	6.5	2.5	4

* R = Hypothèse Réglementaire / A = Hypothèse Complémentaire