


Corel Park

Coffret de relayage de ventilateurs axiaux de parking

Corel Park 1 Vitesse démarrage progressif

Corel Park 2 Vitesses démarrage progressif



Destinée aux professionnels.
À conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure.

SOMMAIRE

INFORMATIONS

1. Avertissements et précautions.....	4
2. Protection de l'environnement.....	7

INSTALLATION

3. description.....	8
4. caractéristiques techniques.....	9
4.1. Matières et indices de protection.....	9
4.2. Caractéristiques électriques.....	10
4.3. Boîtiers de commandes.....	11
4.4. Dimensions et poids.....	11
5. raccordements électriques.....	13
5.1. Type de câbles.....	13
5.2. Caractéristiques de l'alimentation et protection en amont de l'installation.....	14
5.3. Spécifications normatives.....	15
5.4. Vues générales des raccordements des coffrets.....	16
5.5. Raccordement alimentation et moteur et commandes externes.....	20
6. description interrupteur (horloge).....	21
6.1. Afficheur et touches.....	22
6.2. Menu principal.....	23
6.3. Réglages initiaux.....	24
6.4. Réglages de l'heure et de la date.....	25
6.5. Réglages heure d'été/hiver.....	26
6.6. Création de programme.....	27
6.7. Modification de programme.....	29
6.8. Consultation de programme.....	30
6.9. Suppression de programme.....	31
6.10. Mode avancé.....	32
6.11. Réglage de la langue.....	33
6.12. Reset.....	34
6.13. Contrôle manuel.....	34

7. Schémas de câblage général.....	35
7.1. Schéma de câblage coffret ancienne génération (avant 2024).....	35
7.2. Schéma de câblage coffret 1 vitesse.....	36
7.3. Schéma de câblage coffret 1 vitesse démarrage progressif.....	37
7.4. Schéma de câblage coffret 2 vitesses démarrage progressif.....	39

GARANTIE

8. Garantie clients professionnels Atlantic.....	41
--	----

1. AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Lire en détail les avertissements et précautions avant d'entreprendre tous travaux d'installation.

Généralités

- En cas d'inobservation des conseils et avertissements contenus dans cette notice, le fabricant ne peut-être considéré comme responsable des dommages subis par les personnes ou les biens.
 - La notice décrit comment installer, utiliser et entretenir correctement l'appareil, son respect permet d'en garantir l'efficacité et la longévité.
 - Faire installer, utiliser et entretenir cet appareil par des professionnels qualifiés uniquement.
 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e) s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
 - Se débarrasser des matériaux d'emballage comme il se doit. Déchirer les emballages plastiques et les mettre au rebut dans un endroit où des enfants ne risquent pas de jouer avec. Les emballages plastiques non déchirés peuvent être la cause d'étouffement.
 - Le fonctionnement de l'installation ne peut être garanti si les combinaisons de taille, longueur et épaisseur mentionnées dans cette notice ne sont pas respectées.
-

Installation

- L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur en particulier : norme NF C 15- 100 et ses modificatifs.
 - Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée et consignée.
 - Vérifier que le câblage n'est pas sujet à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, aux vibrations, à des bords tranchants ou à tout autre effet néfaste de l'environnement.
 - Un circuit d'alimentation insuffisant, une mauvaise installation électrique, de mauvais raccordements lors de la connexion des câbles aux borniers ou une isolation insuffisante peuvent causer de sérieux incidents tels que des courts-circuits ou un incendie.
-

Installation

- Ne pas connecter les équipements sans l'installation d'une protection électrique en amont.
 - Après la mise hors tension, toujours attendre 10 minutes avant de toucher aux composants électriques. L'électricité statique présente dans le corps humain peut endommager les composants. Évacuer l'électricité statique de votre corps.
 - Ne pas toucher les composants électriques avec les mains humides. Un choc électrique peut se produire.
 - La tension d'alimentation de l'appareil doit correspondre à la tension indiquée sur celui-ci (plaque signalétique).
 - Toujours utiliser un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
 - Ne pas raccorder de câbles à des bornes réservées, inutilisées, et/ou portant la mention non connecté (N.C.).
 - L'installateur doit s'assurer de la mise en place de dispositifs de protection électrique et de sectionnement en amont de la connexion électrique de la machine.
-

Avertissements particuliers

- L'alimentation électrique doit être issue directement du tableau général et conforme aux exigences de l'article EL4§2 concernant la sécurité incendie dans les établissements recevant du public. Pour intervenir en toute sécurité sur l'appareil pour son installation ou sa maintenance, il faudra utiliser les moyens de protection prévus par la directive 89/686/CEE et opérer avec les équipements de travail prévus dans la directive 89/391/CEE.
 - Installer l'appareil selon les normes en vigueur.
-

Condition d'utilisation

Les coffrets doivent être installés à l'intérieur et fixés verticalement sorties de câbles vers le bas à une hauteur par rapport au sol comprise entre 0.5m et 2m

- Température ambiante de fonctionnement : de -5°C à +40°C
- Degré de protection IP54
- Température de stockage : de - 25°C + 60°C
- Atmosphère : non-conductrice, non-explosive, non-corrosive
- Résistance climatique : humidité relative de 85%, sans condensation
- Altitude jusqu'à 1000m d'altitude (au-delà, déclassement de 1 % par 100 m, max. 2000 m)

2. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole présent sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte de déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets au moment de l'élimination contribuera à conserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le lieu de collecte des déchets adressez-vous à un centre de service agréé ou à votre revendeur.



FR

**Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent**

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU


À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



3. DESCRIPTION

■ Coffret 1 vitesse

Le coffret se base sur le fonctionnement du Corel Park 2V Dahlander actuel auquel on enlève les éléments pour ne commander plus qu'un moteur à une seule vitesse.

■ 1 vitesse démarrage progressif

Le coffret se base sur le fonctionnement du Corel Park 2V actuel, avec 1 seule vitesse.

Les différences par rapport à ce coffret Corel Park sont les suivantes :

Le démarreur progressif sert au mode de désenfumage et au mode confort. Le démarrage simultané en désenfumage permet de réduire les appels de courant et évite de surdimensionner les protections en amont.

■ Coffret démarrage progressif à 2 paliers

On remplace le démarreur progressif par une temporisation pour faire un démarrage avec 2 paliers, d'abord petite vitesse, puis grand vitesse (timing à définir).

La définition technique reste la même, on remplace le démarreur progressif et le contacteur supplémentaire par un relai temporisé et par un relai supplémentaire.

En cas de demande de désenfumage, la séquence est la suivante sauf si la GV (grande vitesse) est déjà active en confort :

- Le démarreur en 2 étapes s'active lorsque l'on passe du moteur à l'arrêt vers GV :
- PV puis GV après 20 secondes pour limiter le courant d'appel.
- De PV (petite vitesse) vers GV (directement sans passer par le relai temporisé)

Si mise en désenfumage, dans tous les cas la GV démarre après la temporisation.

■ Description étiquette

- Etiquette intérieur

atlantic	
13, Bd Monge - ZI - BP71 69882 MEYZIEU Cedex	Tél. SAV : 04 72 10 60 28 Fax : 04 72 45 11 18
Produit : COREL PARK 9A	04/2024 Date de fabrication
Désignation : CP9_400V_0.9A/2A	Intensité relai thermique Grande Vitesse
Référence : 525339	Intensité relai thermique Petite Vitesse
N° de série 1042200401xxxxx	
Traçabilité : XXXXXXXX-XX	
	

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

4.1. Matières et indices de protection

Type	Libellé	Matière	Indice IP	Indice IK
1V	CORELPARK 1,9A	Polycarbonate	66	08
1V	CORELPARK 2,5A	Polycarbonate	66	08
1V	CORELPARK 3,3A	Polycarbonate	66	08
1V	CORELPARK 4,7A	Polycarbonate	66	08
1V	CORELPARK 6,5A	Polycarbonate	66	08
1V	CORELPARK 7,7A	Polycarbonate	66	08
1V	CORELPARK 10,7A	Polycarbonate	66	08
1V	CORELPARK 14,2A	Polycarbonate	66	08
1V	CORELPARK 21,5A	Polyester + fibre	65	08
1V	CORELPARK 29A	Polyester + fibre	65	08
1V DP	CORELPARK DP 14,2A	Polymère	64	08
1V DP	CORELPARK DP 21,5A	Polymère	64	08
1V DP	CORELPARK DP 29A	Polymère	64	08
2V	CORELPARK 0,9A-2,2A	Polycarbonate	66	08
2V	CORELPARK 0,9A-2,9A	Polycarbonate	66	66
2V	CORELPARK 1,2A-3,8A	Polycarbonate	66	08
2V	CORELPARK 1,3A-3A	Polycarbonate	66	08
2V	CORELPARK 1,6A-5,1A	Polycarbonate	66	08
2V	CORELPARK 1,7A-3,8A	Polycarbonate	66	08
2V	CORELPARK 2A-4,9A	Polycarbonate	66	08
2V	CORELPARK 2,5A-6A	Polycarbonate	66	08
2V	CORELPARK 2,6A-6,5A	Polycarbonate	66	08
2V	CORELPARK 2,8A-8,3A	Polycarbonate	66	08
2V	CORELPARK 3,3A-8,8A	Polycarbonate	66	08
2V	CORELPARK DA 3,5A-11,1A DP	Polymère	64	08
2V	CORELPARK DA 3,9A-10,9A DP	Polymère	64	08
2V	CORELPARK DA 4,7A-15A DP	Polymère	64	08
2V	CORELPARK DA 5,6A-16,1A DP	Polymère	64	08
2V	CORELPARK DA 6,3A-17,9A DP	Polymère	64	08
2V	CORELPARK DA 7A-21A DP	Polymère	64	08
2V	CORELPARK DA 7,8A-21,6A DP	Polymère	64	08
2V	CORELPARK DA 8,5A-26,5A DP	Polymère	64	08
2V	CORELPARK DA 10,6A-28,9A DP	Polymère	64	08

4.2. Caractéristiques électriques


Type	Libellé	Intensité (A)		Puissance nominale (kW)	
		PV	GV	PV	GV
1V	CORELPARK 1,9A	0,9			
1V	CORELPARK 1,9A	-	1,9	-	0,75
1V	CORELPARK 2,5A	-	2,5	-	1,1
1V	CORELPARK 3,3A	-	3,3	-	1,5
1V	CORELPARK 4,7A	-	4,7	-	2,2
1V	CORELPARK 6,5A	-	6,5	-	3
1V	CORELPARK 7,7A	-	7,7	-	4
1V	CORELPARK 10,7A	-	10,7	-	5,5
1V	CORELPARK 14,2A	-	14,2	-	7,5
1V	CORELPARK 21,5A	-	21,5	-	11
1V	CORELPARK 29A	-	29	-	15
1V DP	CORELPARK DP 14,2A	-	14,2	-	7,5
1V DP	CORELPARK DP 21,5A	-	21,5	-	11
1V DP	CORELPARK DP 29A	-	29	-	15
2V	CORELPARK 0,9A-2,2A	0,9	2,2	0,12	0,75
2V	CORELPARK 0,9A-2,9A	0,9	2,9	0,18	1,1
2V	CORELPARK 1,2A-3,8A	1,2	3,8	0,25	1,5
2V	CORELPARK 1,3A-3A	1,3	3	0,3	1,2
2V	CORELPARK 1,6A-5,1A	1,6	5,1	0,37	2,2
2V	CORELPARK 1,7A-3,8A	1,7	3,8	0,4	1,6
2V	CORELPARK 2A-4,9A	2	4,9	0,55	2,2
2V	CORELPARK 2,5A-6A	2,5	6	0,7	2,8
2V	CORELPARK 2,6A-6,5A	2,6	6,5	0,55	3
2V	CORELPARK 2,8A-8,3A	2,8	8,3	1	3,8
2V	CORELPARK 3,3A-8,8A	3,3	8,8	0,75	4
2V	CORELPARK DA 3,5A-11,1A DP	3,5	11,1	1,1	5,5
2V	CORELPARK DA 3,9A-10,9A DP	3,9	10,9	1,3	5
2V	CORELPARK DA 4,7A-15A DP	4,7	15	1,5	7,5
2V	CORELPARK DA 5,6A-16,1A DP	5,6	16,1	1,8	7,2
2V	CORELPARK DA 6,3A-17,9A DP	6,3	17,9	2,2	9
2V	CORELPARK DA 7A-21A DP	7	21	3	11
2V	CORELPARK DA 7,8A-21,6A DP	7,8	21,6	2,8	11
2V	CORELPARK DA 8,5A-26,5A DP	8,5	26,5	3,5	14
2V	CORELPARK DA 10,6A-28,9A DP	10,6	28,9	3,8	15

4.3. Boîtiers de commandes

	1 ZONE	INTER 1 ZONE
	2 ZONES	INTER 2 ZONES
	3 ZONES	INTER 3 ZONES

4.4. Dimensions et poids

- Coffrets



Type	Libellé	Encombrement			Fixations		Poids (kg)
		A	B	Hauteur	X	Y	
1V	CORELPARK 1,9A	341	291	122	321,5	274	10
1V	CORELPARK 2,5A	341	291	122	321,5	274	10
1V	CORELPARK 3,3A	341	291	122	321,5	274	10
1V	CORELPARK 4,7A	341	291	122	321,5	274	10
1V	CORELPARK 6,5A	341	291	122	321,5	274	10
1V	CORELPARK 7,7A	341	291	122	321,5	274	10
1V	CORELPARK 10,7A	341	291	122	321,5	274	10
1V	CORELPARK 14,2A	341	291	122	321,5	274	10
1V	CORELPARK 21,5A	360	291	122	321,5	274	10
1V	CORELPARK 29A	360	360	180	339	339	15
1V DP	CORELPARK DP 14,2A	473,5	396	188	380	310	15
1V DP	CORELPARK DP 21,5A	473,5	396	188	380	310	15
1V DP	CORELPARK DP 29A	473,5	396	188	380	310	15
2V	CORELPARK 0,9A-2,2A	341	291	122	368,8	318,8	5,2 (+/- 0,5)
2V	CORELPARK 0,9A-2,9A	341	291	122	368,8	318,8	5,2 (+/- 0,5)
2V	CORELPARK 1,2A-3,8A	341	291	122	368,8	318,8	5,2 (+/- 0,5)
2V	CORELPARK 1,3A-3A	341	291	122	368,8	318,8	5,2 (+/- 0,5)
2V	CORELPARK 1,6A-5,1A	341	291	122	368,8	318,8	5,2 (+/- 0,5)
2V	CORELPARK 1,7A-3,8A	341	291	122	368,8	318,8	5,2 (+/- 0,5)
2V	CORELPARK 2A-4,9A	341	291	122	368,8	318,8	5,2 (+/- 0,5)
2V	CORELPARK 2,5A-6A	341	291	122	368,8	318,8	5,2 (+/- 0,5)
2V	CORELPARK 2,6A-6,5A	341	291	122	368,8	318,8	5,2 (+/- 0,5)
2V	CORELPARK 2,8A-8,3A	341	291	122	368,8	318,8	5,2 (+/- 0,5)
2V	CORELPARK 3,3A-8,8A	341	291	122	368,8	318,8	5,2 (+/- 0,5)
2V	CORELPARK DA 3,5A-11,1A DP	473,5	396	188	380	310	10 (+/- 0,5)
2V	CORELPARK DA 3,9A-10,9A DP	360	360	180	339	339	8,6 (+/- 0,5)
2V	CORELPARK DA 4,7A-15A DP	473,5	396	188	380	310	10
2V	CORELPARK DA 5,6A-16,1A DP	360	360	180	339	339	8,6 (+/- 0,5)
2V	CORELPARK DA 6,3A-17,9A DP	473,5	396	188	380	310	15
2V	CORELPARK DA 7A-21A DP	473,5	396	188	380	310	15
2V	CORELPARK DA 7,8A-21,6A DP	473,5	396	188	380	310	15
2V	CORELPARK DA 8,5A-26,5A DP	473,5	396	188	380	310	15
2V	CORELPARK DA 10,6A-28,9A DP	473,5	396	188	380	310	15

- Boîtiers de commandes

1 zone / 2 zones / 3 zones (L x H x P) = 180 mm x 180 mm x 100 mm

Poids = 0.7 Kg (+/- 0.2kg)

5. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES



AVANT TOUTE OPERATION, DECONNECTER L'APPAREIL EN AMONT DE LA MACHINE DU RESEAU ET S'ASSURER QUE L'ALIMENTATION NE PEUT PAS ETRE RETABLIE ACCIDENTELLEMENT.


Ce matériel doit être installé par des personnes ayant une qualification appropriée. L'installation doit répondre à la norme NF C 15-100 et aux règles de l'art. Chaque produit ou composant entrant dans cette installation doit également être conforme aux normes qui lui sont applicables.

5.1. Type de câbles

Alimentation venant du TGBT : résistant au feu CR1-C1.

Liaison Corel Park - ventilateur : résistant au feu CR1-C1.

Commande de sécurité et arrêt pompier : résistant au feu CR1-C1.



Calibre coffret	1A → 9A	> 9A → 15A	> 15A → 25A	> 25A → 35A
Presse Etoupe Alimentation Moteur PV et GV	ISO 20 Ø 7 à 13 mm		ISO 25 Ø 9 à 17 mm	
Ø Câbles	4G 1.5 mm ² Ø 7.2 mm	4G 2.5 mm ² Ø 8.9 mm	4G 4 mm ² Ø 10.8 mm	4G 6 mm ² Ø 13 mm
Presse Etoupe capteurs	ISO 16 - Ø 4.5 à 10 mm			
Ø Câbles	2x1 mm ² - Ø 5.7 mm			


5.2. Caractéristiques de l’alimentation et protection en amont de l’installation

On est en dessous de 3 x le courant nominal moteur tournant Vmax stabilisée.
Il faut prendre une marge de sécurité donc 3,5 voire 4.

400Vac Tri+T (PH1, PH2, PH3, Terre) de -5% à +5% (380 à 440Vca), fréquence 50Hz de -5 à +5%.

Calibre coffret (InA)	1A → 9A	> 9A → 15A	> 15A → 25A	> 25A → 35A
Taille porte-fusible-FU-A	10x38 (ex : DF103)	10x38 (ex : DF103)	10x38 (ex : DF103)	10x38 (ex : DF103)
Fusibles FU-A	10A aM	16A aM	25A aM	32A aM
Ø Câbles	4G 1,5mm² (1)	4G 2,5mm² (1)	4G 4mm² (1)	4G 6mm² (1)
Longueur de câbles	(2)	(2)	(2)	(2)

(1) : Données à titre indicatif avec les données suivantes type HO7V-K à température ambiante 40°C posé seul à l’air libre.
Pour toutes données différentes il conviendra d’adapter les câbles aux normes en vigueurs.
(2) Les longueurs de câbles cumulés (voir fig ci-dessous Lg1 + Lg2) devront dans la mesure du possible être inférieur ou égale à 30 m.




5.3. Spécifications normatives

- Tension assignée (U_n) : 3 x 400 V
- Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) : 6 kV
- Tension assignée d'isolement (U_i) : 690 V
- Fréquence assignée (f_n) : 50Hz
- Courant assignée (I_nA) : 1A → 9A / > 9A → 15A / > 15A → 25A / > 25A → 35A
- Courant assigné de courte durée admissible (I_{cc}/I_{cw}) : 10 kA
- Courant assigné de crête admissible (I_{pk}) : 14 kA
- Courant assigné d'un circuit (I_{nc})


Calibre coffret (I_nA)	1A → 9A	> 9A → 15A	> 15A → 25A	> 25A → 35A
I_{nc} PV	1,9A	3,5A	4,6A	8,45A
I_{nc} GV	5,3A	10,4A	16A	26,5A

5.4. Vues générales des raccordements des coffrets


1. Coffret ancienne génération (avant 2024)




2. Coffret 1 vitesse




3. Coffret 1 vitesse démarrage progressif



4. Coffret 2 vitesses démarrage progressif



5.5. Raccordement alimentation et moteur et commandes externes



Raccordement Alimentation :



Pour les coffrets 1V et 1V DP U1 V1 W1 est l'unique sortie moteur GV.

Coffret CALIBRE 1A → 9A / > 9A → 15A / > 15A → 25A PIT 2,5 :

Section de raccordement : (Fil souple avec embout) 0,14 à 2,5 mm²

Courant de charge nominal : 24 A

CALIBRE > 25A → 35 PIT 4 :

Section de raccordement : (Fil souple avec embout) 0,25 à 4 mm²

(Fil souple sans embout) 0,25 à 6 mm²

Courant de charge nominal : 32 A

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Raccordement moteurs et commandes externes

Les coffrets sont équipés de shunts (fig. ci-dessus) à retirer lorsqu'une fonction est raccordée.

Section de raccordement : (Fil souple avec embout) 0.14 à 2.5 mm²

Courant de charge nominal : 24 A


Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

6. DESCRIPTION INTERRUPTEUR (HORLOGE)




Par défaut, votre Corel Park fonctionne avec l'interrupteur horaire (horloge). L'association de l'interrupteur horaire et un système sonde CO n'est pas compatible.

A la mise sous tension du coffret, le coffret est à l'arrêt, il fonctionnera suivant les ordres de l'interrupteur horaire.



6.1. Afficheur et touches



Légende des symboles

- 1 2 3 4 5 6 7 — Jours de semaine: Lundi, Mardi,.....Dimanche
- C1 — Canal 1

☸ — Heure d’hiver
- C2 — Canal 2

⚙ — heure d’été
- On OFF — Etat du relais

Prog — Programmation en cours
- 🕒 — Mode automatique


⏏ — Réglage de l’impulsion
- 👉 — Mode manuel
- 🏠 — Mode vacances

Affichage rétroéclairé

Lorsque l’appareil est sous tension, une simple pression sur une des touches allume le rétroéclairage.
Le rétroéclairage s’éteint au bout de 2 minutes d’inactivité.

MENU ●	○ Accès menu prog. ○ Sortie menu prog.	OK ●	○ Valider
▲ ●	○ Sélection paramètre ○ Incrémentation chiffre	▼ ●	○ Sélection paramètre ○ Diminution chiffre
▲ ▼ ● C1	○ commutation manuelle canal 1	▼ OK ● C2	○ commutation manuelle canal 2


6.2. Menu principal



1	PROGRAM	Menu de réglages des programmes
2	TIME	Réglage de l'heure
3	DATE	Réglage de la date
4	SU - WI	Réglage été-hiver
5	HOLIDY	Réglage mode vacance
6	LANGUAGE	Réglage langue
7	END	Fin des réglages et retour au menu

Presser la touche MENU pour rentrer dans la programmation.
Le symbole Prog apparaît. Si inactivité pendant 1 minute, l'appareil quitte automatiquement le menu programmation.
Sélectionner le menu souhaité à l'aide des touches "▲▼".

6.3. Réglages initiaux



- 1 Appuyez sur la touche "MENU", l'écran affiche le modèle pendant 2 secondes.
- 2 Sélectionnez la langue souhaitée avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".
- 3 Sélectionnez l'année souhaitée avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".
- 4 Sélectionnez le mois souhaité avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".
- 5 Sélectionnez le jour souhaité avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".
- 6 Sélectionnez l'heure souhaitée avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".
- 7 Sélectionnez les minutes souhaitées avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".

Remarque : Si les réglages ne sont pas terminés et que les touches ne sont pas actionnées pendant 2 minutes, l'appareil revient au menu ENGLISH et le rétroéclairage s'éteint.
En appuyant sur n'importe quelle touche, vous pouvez allumer l'écran et le rétro-éclairage.

6.4. Réglages de l'heure et de la date

● Réglage de l'heure

- 1

TIME

Prog
- OK
- 2

HOUR

09:00

Prog
- OK
- 3

MINUTE

10:00

Prog
- OK
- 4

TIME

Prog
- MENU
- ▲▼
- ▲▼
- ▲▼
- 1 Sélectionnez TIME et pressez la touche "OK".
- 2 Sélectionnez hour (l'heure) avec les touches "▲▼" et pressez la touche "OK". La plage est de 0 à 23.
- 3 Sélectionnez les minutes avec les touches "▲▼" et pressez la touche "OK". La plage est de 0 à 59.
- 4 Pour retourner au menu pressez la touche "MENU".

● Réglage de la date

- 1

DATE

Prog
- OK
- 2

YEAR

2014

Prog
- OK
- 3

MONTH

01

Prog
- OK
- 4

DAY

02.03


Prog
- OK
- 5

DATE

Prog
- MENU
- ▲▼
- ▲▼
- ▲▼
- 1 Sélectionnez date et pressez la touche "OK".
- 2 Sélectionnez year (l'année) avec les touches "▲▼" et pressez la touche "OK". La plage est de 2000 à 2095.
- 3 Sélectionnez month (mois) avec les touches "▲▼" et pressez la touche "OK"
- 4 Sélectionnez day (jour) avec les touches "▲▼" et pressez la touche "OK"
- 5 Pour retourner au menu pressez la touche "MENU".

6.5. Réglages heure d'été/hiver

- Réglage heure d'été/hiver



Affichage	Fonction	Changement d'été	Changement d'hiver
5-11 EUR	Europe été/hiver	Dernier dimanche de mars	Dernier dimanche d'octobre
5-11 USA	USA été/hiver	2ème dimanche de mars	1er dimanche de novembre
FREE + 1H	Libre été/hiver	Programme libre	Programme libre
NO 5-11	Pas d'été/hiver	Aucun	Aucun

● Création de programme

1 Sélectionnez PROGRAM et pressez la touche "OK".

2 Sélectionnez NEW et pressez la touche "OK".



3 Affiche brièvement les espaces mémoire libres.

4 Affiche le numéro du nouveau programme et appuyez sur la touche "OK".


Lorsque la mémoire des programmes est pleine, aucun nouveau programme ne sera créé, le symbole "FULL" apparaît à l'écran.

5 Sélectionnez le mode ON/OFF.

6 Sélectionnez le mode PULSE.



* Disponible uniquement pour TM2-N



7 13 Sélectionnez **C1,C2** ou **C1+C2** avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".

8 Afficher l'état de sortie des canaux.

Sélectionnez **OUT-ON** ou **OUT-OFF** avec les touches "▲▼", puis appuyez sur la touche "OK".



9 14 Réglez l'heure avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".

10 15 Réglez les minutes avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".


11 17 Réglez l'activité du programme sur un jour de la semaine (du lundi au dimanche) avec les touches "▲▼". Si "YES" est sélectionné, le programme est activé pour le jour clignotant. Si "NO" est sélectionné, le programme n'est pas utilisé pour le jour clignotant.

12 18 Retournez au menu précédent en appuyant sur la touche "MENU".

16 Définissez la durée de l'impulsion, la plage de réglage est de 1-99s.




● Modification de programme



* Disponible uniquement pour TM2-N

- 1 Sélectionnez PROGRAM et appuyez sur la touche "OK".
- 2 Sélectionnez REVIEW et appuyez sur la touche "OK".
- 3 Sélectionnez le programme souhaité avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".
- 2 Sélectionnez le canal C1 ou C2 avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".
- 3 Afficher l'état de sortie du canal 1. Sélectionnez OUT-ON ou OUT-OFF avec les touches "▲▼", puis appuyez sur la touche "OK".
- 4 Afficher l'état de sortie du canal 2. Sélectionnez OUT-ON ou OUT-OFF avec les touches "▲▼", puis appuyez sur la touche "OK".
- 7 Réglez l'heure avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".
- 8 Réglez les minutes avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".
- 9 Réglez l'activité du programme sur un jour de la semaine (du lundi au dimanche) avec les touches "▲▼". Si YES est sélectionné, le fonctionnement du programme est activé pour le jour clignotant. Si NO est sélectionné, le programme n'est pas utilisé pour le jour clignotant.
- 10 Retournez au menu précédent en appuyant sur la touche "MENU".

• Consultation programme




- 1 Sélectionnez PROGRAM et pressez la touche "OK".
- 2 Sélectionnez REVIEW et pressez la touche "OK".
- 3 Visualisez le fonctionnement des programmes réglés avec les touches "▲ ▼" et appuyez sur la touche "MENU".
- 4 Quittez le réglage en appuyant sur la touche "MENU".

*


Symbols	Description
P--01 09:00	ON/OFF program
P--02 ¹ 09:00	Pulse program

● Suppression programme



- 1 Sélectionnez PROGRAM et pressez la touche "OK".
- 2 Sélectionnez DELETE et pressez la touche "OK".
- 3 Sélectionnez SINGLE pour supprimer un seul programme et appuyez sur la touche "OK".
- 4 Sélectionnez le programme souhaité à l'aide des touches "▲ ▼" et appuyez sur la touche "OK".
- 5 Sélectionnez YES ou NO avec les touches "▲ ▼" et appuyez sur la touche "OK".
- 6 Retournez au sous-menu SINGLE, sortez du réglage en appuyant sur la touche "MENU".
- 7 Sélectionnez ALL pour supprimer tous les programmes et appuyez sur la touche "OK".
- 8 Sélectionnez YES ou NO avec les touches "▲ ▼" et appuyez sur la touche "OK".
- 9 Retournez au sous-menu DELETE. Quittez le réglage en appuyant sur la touche "MENU".
- 10 Réglage du programme de fin.

• Mode vacances




- 1 Sélectionnez HOLIDAY et pressez la touche "OK".
- 2 Sélectionnez ON pour activer le mode vacances et appuyez sur la touche "OK".
- 3 Réglez l'année de début des vacances avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".
- 4 Réglez le mois de début des vacances avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".
- 5 Réglez le jour de début des vacances avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".
- 6 Réglez l'année de fin de vacances avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".

- 7 Réglez le mois de fin de vacances avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".
- 8 Réglez le jour de fin de vacances avec les touches "▲▼" et appuyez sur la touche "OK".
- 9 Revenir au menu HOLIDAY. Quittez le réglage en appuyant sur la touche "MENU".
- 10 Sélectionnez OFF pour désactiver le mode vacances et appuyez sur la touche "OK".
- 11 Revenir au menu HOLIDAY. Quittez le réglage en appuyant sur la touche "MENU".


6.11. Réglage de la langue

● Réglage la langue



- 1 Sélectionnez PROGRAM et pressez la touche "OK".
- 2 Sélectionnez la langue souhaitée avec les touches "▲ ▼" et pressez la touche "OK".
- 3 Sortir du réglage en appuyant sur la touche "MENU".


6.12. Reset




Appuyez simultanément sur les quatre touches pendant 0,5 seconde pour effectuer une réinitialisation automatique.
L'appareil a été restauré aux paramètres d'usine.

6.13. Contrôle manuel

○ Mode AUTO / MODE MANUEL




Appuyez simultanément sur les touches "▲▼", l'état de sortie du canal 1 passe en mode MANUEL. Lorsque les états de sortie des autres modes de fonctionnement ont été modifiés, le mode manuel sort automatiquement.




* Appuyez simultanément sur les touches "▼" et "OK", l'état de sortie du canal 2 passe en mode MANUEL. Lorsque les états de sortie des autres modes de fonctionnement ont été modifiés, le mode Manuel sort automatiquement.

○ Mode PERMANENT ON / MODE PERMANENT OFF



Appuyez simultanément sur les touches "▲▼" pendant 2s, l'état de la sortie du canal 1 passe à PERM ON/PERM OFF. clignote.



* Appuyez simultanément sur les touches "▼" et "OK" pendant 2s, l'état de la sortie du canal 2 passe à PERM ON/PERM OFF. clignote. clignote.


* Disponible uniquement pour TM2-N

auto	Mode AUTO
manual	Mode MANUEL
perm on	Mode PERMANENT ON
perm off	Mode PERMANENT OFF


7.1. Schéma de câblage coffret ancienne génération (avant 2024)



7.2. Schéma de câblage coffret 1 vitesse





7.3. Schéma de câblage coffret 1 vitesse démarrage progressif





7.4. Schéma de câblage coffret 2 vitesses démarrage progressif





8. GARANTIE CLIENTS PROFESSIONNELS ATLANTIC

Nos appareils sont garantis contre tout défaut de fabrication dans les conditions définies dans nos CGV et pour les durées suivantes : 2 ans

La garantie comprend l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par notre Service-Après-Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement, perte de jouissance ou d'exploitation ou de toute indemnités à titre de dommages et intérêts.

La validité de la garantie est notamment conditionnée à l'installation et à la mise en service de l'appareil par un installateur professionnel agréé ou qualifié ainsi qu'à la réalisation des entretiens annuels conformément aux instructions précisées dans nos notices.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non-conforme, un défaut d'entretien ou une utilisation impropre, notamment (liste non exhaustive) :

- Dégradation des carrosseries,
- Tension d'alimentation non conforme,
- Raccordement électrique incorrect,
- Obstruction des filtres, bouches d'extraction ou entrée d'air.
- Emplacements incorrects,

Retour sous garantie :

Les retours de produits effectués au titre de la garantie ne seront acceptés que s'ils font l'objet d'un accord préalable de la part d'ATLANTIC, par écrit, matérialisé par l'autorisation de retour numérotée. Les pièces jugées défectueuses seront systématiquement retournées pour expertise en port payé au centre d'expertises Atlantic Climatisation & Traitement de l'Air à l'adresse mentionnée sur l'autorisation de retour communiqué par notre service après-vente. Un avoir ou un échange sera effectué suivant le cas, si l'expertise révèle une défaillance effective.

Les produits Atlantic Climatisation & Traitement de l'air doivent être exclusivement remis en état par des professionnels.





Date de mise en service :

Coordonnées de l'installateur ou service après-vente.