

Notice d'installation et d'utilisation

# Télécommande filaire




YR-E16A





## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Lire en détail le présent document avant d'entreprendre tous travaux d'installation. Les avertissements et précautions présentés dans cette notice contiennent des informations importantes pour votre sécurité.

	Ce symbole indique que le personnel qualifié doit manipuler cet équipement conformément à la notice d'installation.
	Lire attentivement la notice d'utilisation.
	Utiliser les recommandations données dans la notice d'installation et la notice d'utilisation.

## Généralités

- Se débarrasser des matériaux d'emballage comme il se doit. Déchirer les emballages plastiques et les mettre au rebut dans un endroit où des enfants ne risquent pas de jouer avec. Les emballages plastiques non déchirés peuvent être la cause d'étouffement.
- Cet appareil ne renferme aucune pièce réparable par l'utilisateur. Le confier à un installateur.
- Prendre soin du transport de cet appareil. Un transport qui ne serait pas soigneux pourrait causer des dysfonctionnements.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## Installation

- Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée et consignée.
- L'installation doit être réalisée en respectant impérativement les normes en vigueur sur le lieu d'installation et les instructions d'installation du constructeur.
- L'installation doit être réalisée par un professionnel.
- Installer l'unité intérieure, l'unité extérieure, les câbles d'alimentation, les câbles d'interconnexion et les câbles de la télécommande au minimum à 1 m d'une télévision ou d'un récepteur radio. Cette précaution est destinée à éviter les interférences (cependant, même à plus d'1 m les signaux peuvent être encore perturbés).
- En cas de déménagement, faire appel à un installateur pour la dépose et l'installation de l'appareil.
- Veiller à utiliser les pièces fournies ou spécifiées dans la notice lors des travaux d'installation.



## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

### Raccordements électriques

- L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur en particulier : norme **NF C 15-100**.
- Les raccordements électriques doivent être réalisés par un professionnel, une installation incorrecte peut provoquer des blessures, un choc électrique, un incendie, etc.
- Les raccordements électriques ne seront effectués que lorsque toutes les autres opérations de montage (fixation, assemblage, etc.) auront été réalisées.
- Vérifier que le câblage n'est pas sujet à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, aux vibrations, à des bords tranchants ou à tout autre effet néfaste de l'environnement.
- Ne jamais utiliser de prise de courant pour l'alimentation.
- Utiliser une source d'alimentation exclusivement pour cet appareil. Ne jamais partager l'alimentation avec un autre appareil électrique.
- Ne jamais toucher les composants électriques immédiatement après que l'alimentation ait été coupée. Un choc électrique peut se produire. Après la mise hors tension, toujours attendre 10 minutes avant de toucher aux composants électriques. L'électricité statique présente dans le corps humain peut endommager les composants. Évacuer l'électricité statique de votre corps.
- Un câblage incorrect peut endommager l'ensemble du système.
- S'assurer de la sécurité de tous les câbles, d'utiliser les fils respectant les normes en vigueur (NF C 15-100 en particulier), et qu'aucune force ne s'exerce sur le raccordement des bornes et sur les câbles.
- Effectuer le câblage de sorte que l'eau ne puisse pas entrer dans l'appareil en s'écoulant le long du câblage externe. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter cela. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- Ne pas relier la masse à un câble de téléphone, à une conduite d'eau, ou à un paratonnerre.
- Ne pas utiliser cet appareil avec des mains humides.
- Utiliser un câble blindé pour une installation de l'appareil proche d'une source d'onde électromagnétique.
- En cas de défaut de fonctionnement (odeur de brûlé, etc.), arrêter immédiatement l'installation, couper le disjoncteur et consulter une personne qualifiée.






## SOMMAIRE

<b>1. ACCESSOIRES</b>	<b>4</b>
<b>INSTALLATION</b>	<b>5</b>
<b>1. DIMENSIONS DU PRODUIT</b>	<b>5</b>
<b>2. IMPLANTATION</b>	<b>5</b>
<b>3. CÂBLAGE ET PARAMÉTRAGES</b>	<b>5</b>
3.1. Raccordements électriques : unités intérieures cassettes, consoles/plafonniers	6
3.2. Raccordements électriques : unités intérieures murales	8
<b>UTILISATION</b>	<b>11</b>
<b>1. AFFICHAGE</b>	<b>11</b>
<b>2. LES BOUTONS ET LES ICÔNES</b>	<b>11</b>
<b>3. RÉGLAGES ET UTILISATION</b>	<b>14</b>



### 1. ACCESSOIRES

#### Accessoires de série


Accessoire	Notice	Câble de connexion (4,8 m)	Vis
Visuel			
Quantité	1	1	2

#### Accessoires en option

Accessoire	Câble de connexion cassette dojo	Platine interface pour télécommande filaire
Désignation	CABLE 4,8M DOJO	WK-B
Code	809 150	875 149
Remarque	Pour raccorder plusieurs unités intérieures cassettes, consoles/plafonniers	Pour raccorder une unité intérieure murale

## INSTALLATION

### 1. DIMENSIONS DU PRODUIT



### 2. IMPLANTATION



Ne pas installer l'appareil dans les lieux suivants :

- Une pièce contenant de l'huile minérale et sujette aux projections d'huile ou de vapeur (une cuisine par exemple).
- Lieu de production de substances qui compromettent l'équipement, tel que le gaz sulfurique, le gaz de chlore, l'acide, ou l'alcali.
- Un endroit avec des fuites de gaz combustible, contenant des fibres de carbone ou des poussières inflammables en suspension, ou des particules volatiles inflammables tels que du diluant pour peinture ou de l'essence. Si le gaz fuit et se répand autour de l'unité, il peut s'enflammer.
- Près d'une source de chaleur, de vapeur, de gaz inflammable, exposé aux rayons du soleil ou aux intempéries.
- Ne pas utiliser l'unité pour des cas spéciaux, comme le stockage de nourriture, de plantes, etc.
- Zone contenant des équipements générant des interférences électromagnétiques.

### 3. CÂBLAGE ET PARAMÉTRAGES




- Avant toute intervention, s'assurer que l'unité intérieure est hors tension.




- 16 unités intérieures peuvent être connectées au maximum à une télécommande filaire. Les unités intérieures connectées à cette télécommande filaire fonctionnent sous le même mode de fonctionnement. Chaque télécommande sera répliquée sur toutes les unités intérieures de la même manière.
- L'utilisation de la télécommande filaire avec les unités intérieures murales nécessite l'ajout de la **platine interface WK-B**.

### Une télécommande filaire pilote une unité intérieure

Unité intérieure murale




Unité intérieure cassette, console/plafonnier




### Deux télécommandes filaires pilotent une unité intérieure

Unité intérieure murale




Unité intérieure cassette, console/plafonnier





### 3.1. Raccordements électriques : unités intérieures cassettes, consoles/plafonniers

Les connexions se font comme indiqué dans le schéma de câblage ci-dessous.



\*1: Câble fourni avec la télécommande filaire  
\*2: Câble en option

■ Régler les micro-interrupteurs BM3 de la carte électronique de l'unité intérieure suivant le tableau ci-dessous :




Adresse de la télécommande filaire	BM3-8	BM3-7	BM3-6	BM3-5
Unité intérieure maître	OFF	OFF	OFF	OFF
Unité intérieure esclave 1	OFF	OFF	OFF	ON
Unité intérieure esclave 2	OFF	OFF	ON	OFF
Unité intérieure esclave 3	OFF	OFF	ON	ON
Unité intérieure esclave 4	OFF	ON	OFF	OFF
Unité intérieure esclave 5	OFF	ON	OFF	ON
Unité intérieure esclave 6	OFF	ON	ON	OFF
Unité intérieure esclave 7	OFF	ON	ON	ON
Unité intérieure esclave 8	ON	OFF	OFF	OFF
Unité intérieure esclave 9	ON	OFF	OFF	ON
Unité intérieure esclave 10	ON	OFF	ON	OFF
Unité intérieure esclave 11	ON	OFF	ON	ON
Unité intérieure esclave 12	ON	ON	OFF	OFF
Unité intérieure esclave 13	ON	ON	OFF	ON
Unité intérieure esclave 14	ON	ON	ON	OFF
Unité intérieure esclave 15	ON	ON	ON	ON



### 3.2. Raccordements électriques : unités intérieures murales

Les connexions se font comme indiqué dans le schéma de câblage ci-dessous.







■ Régler les micro-interrupteurs de la carte électronique de chaque platine interface WK-B suivant le tableau ci-dessous :

Micro interrupteur	SW1			
	1	2	3	4
Platine interface WK-B maître	OFF	OFF	OFF	OFF
Platine interface WK-B esclave 1	OFF	OFF	OFF	ON
Platine interface WK-B esclave 2	OFF	OFF	ON	OFF
Platine interface WK-B esclave 3	OFF	OFF	ON	ON
Platine interface WK-B esclave 4	OFF	ON	OFF	OFF
Platine interface WK-B esclave 5	OFF	ON	OFF	ON
Platine interface WK-B esclave 6	OFF	ON	ON	OFF
Platine interface WK-B esclave 7	OFF	ON	ON	ON
Platine interface WK-B esclave 8	ON	OFF	OFF	OFF
Platine interface WK-B esclave 9	ON	OFF	OFF	ON
Platine interface WK-B esclave 10	ON	OFF	ON	OFF
Platine interface WK-B esclave 11	ON	OFF	ON	ON
Platine interface WK-B esclave 12	ON	ON	OFF	OFF
Platine interface WK-B esclave 13	ON	ON	OFF	ON
Platine interface WK-B esclave 14	ON	ON	ON	OFF
Platine interface WK-B esclave 15	ON	ON	ON	ON


### Vérifier le bon fonctionnement de la platine interface WK-B pour télécommande filaire



- Dans des conditions normales, les LEDs 1 et 2 clignotent en continu. Elles ne sont pas visibles avec le couvercle fermé.
- Dans des conditions normales, la LED 3 reste éteinte. 1 clignotement indique un problème de communication entre l'unité intérieure et la platine interface WK-B. 2 clignotements indiquent un problème de communication entre la télécommande filaire et la platine interface WK-B.
- Dans des conditions de fonctionnement normales, la LED 4 reste allumée.



## Carte de la platine interface WK-B pour télécommande filaire



LED 1 (rouge) : indique l'alimentation

LED 2 (verte) : indique la communication

LED 3 (rouge) : indique les anomalies

LED 4 (verte) : indique que la platine interface est opérationnelle




## UTILISATION

### 1. AFFICHAGE


#### Vue de la télécommande filaire



#### Affichage écran principal



### 2. LES BOUTONS ET LES ICÔNES





## ■ Les boutons tiret —

### Tiret gauche

- Dans l'écran principal, ce bouton sert de bouton Mode.
- Dans les autres écrans, ce bouton sert de bouton Retour.

### Tiret droite

- Ce bouton sert de bouton Retour à l'écran principal.
- Quand la fonction SWING est inactive, ce bouton permet également de régler la vitesse de ventilation dans l'écran principal.

## ■ Bouton mode intelligent

- Ce bouton permet d'activer le mode intelligent directement.

## ■ Boutons gauche/droite

Les boutons gauche/droite permettent de :

- Régler la vitesse de ventilation dans l'écran principal.
- Régler la position des volets dans l'écran principal.
- Se déplacer dans les autres écrans.

## ■ Boutons haut/bas

Les boutons haut/bas permettent de :

- Régler la température dans l'écran principal.
- Se déplacer dans les autres écrans.
- Ajuster les valeurs dans les autres écrans.

## ■ Bouton MENU

- Ce bouton permet d'accéder au Menu depuis l'écran principal.
- Dans les autres écrans, il sert de touche Entrée.



















## ■ Bouton ON/OFF

Le bouton ON/OFF permet d'allumer et d'éteindre l'unité intérieure.

## ■ Les icônes

icône	Fonction
	Mode silencieux
	Mode turbo
	Fonction Verrouillage enfant
	Fonction Dégivrage forcé <sup>*1</sup>
	Mode ventilation <sup>*1*2</sup>
	Mode Health <sup>*2</sup>
	Fonction démarrage rapide <sup>*1*2</sup>



Icône	Fonction
	Mode chauffage électrique <sup>*1*2*3</sup>
	Mode Health Airflow
	Mode Health Airflow haut <sup>*2*3</sup>
	Mode Health Airflow bas <sup>*2*3</sup>
	Fonction Sleep
	Code erreur
	Fonction programmation
	Filtre <sup>*1</sup>
	Mode ECO
	Mode Détection des mouvements <sup>*1*2*3</sup>
	Mode détection des mouvements follow <sup>*1*2*3</sup>
	Mode détection des mouvements evade <sup>*1*2*3</sup>
	Mode intelligent
	Mode refroidissement
	Mode chauffage
	Mode Fan
	Mode déshumidification
	Vitesse de ventilation


\*1 : fonction non disponible sur les murs.

\*2 : fonction non disponible sur les cassettes.

\*3 : fonction non disponible sur les consoles/plafonniers



### 3. RÉGLAGES ET UTILISATION



Schedule

#### Menu Schedule (programmation)

Le menu Schedule permet de programmer la mise en route, l'arrêt et les températures de l'unité. Deux types de programmation sont disponibles : la programmation horaire et la programmation aléatoire. La programmation par défaut est la programmation horaire.



#### Programmation horaire :

La programmation horaire fonctionne en mode chauffage et en mode refroidissement. Quand le mode ECO est désactivé, la plage des températures va de 16°C à 30°C (60°F à 86°F). «OFF» permet de désactiver la programmation horaire.

1. Appuyer sur le bouton Menu de l'écran principal pour afficher le menu principal.
  2. Sélectionner Schedule à l'aide des boutons gauche/droite. Appuyer sur le bouton Menu pour entrer.
  3. Les flèches clignotent à côté de l'heure de réveil (wake). Appuyer sur le bouton Entrée, les flèches sont statiques. Régler l'heure de réveil avec les boutons gauche et droite, puis appuyer sur le bouton Entrée pour confirmer. Rester appuyé longtemps sur les boutons gauche/droite permet de régler l'heure rapidement.
  4. Quand tous les horaires sont programmés, appuyer sur la touche OK pour confirmer le réglage.
- Programmation horaire par défaut :

	Chauffage (lun-ven)	Refroidissement (lun-ven)	Chauffage (lun-ven)	Refroidissement (lun-ven)
Wake (réveil) 6:00 am	21°C/70°F	OFF	21°C/70°F	OFF
Leave (départ) 8:00 am	21°C/70°F	29,5°C/85°F	17°C/62°F	17°C/62°F
Return (retour) 6:00 pm	21°C/70°F	29,5°C/85°F	OFF	25,5°C/78°F
Sleep (couché) 10:00 pm	17°C/62°F	28°C/82°F	17°C/62°F	17°C/62°F


## Programmation aléatoire :

1. Quand l'icône  clignote dans l'écran d'ajout de programmation, appuyer sur la touche OK.
2. Une fois le réglage terminé, appuyer sur la touche OK pour confirmer et revenir à l'écran Schedule.
  - Par défaut, l'unité est programmée en mode Intelligent, mode Heat, température 24°C (76°F), mise hors tension, format d'heure 12 heures, activation et jours de la semaine (lundi au vendredi).
  - Si la programmation en cours existe déjà, un message d'alerte s'affiche à l'écran. Annuler ou modifier les paramètres de la programmation. Appuyer sur les touches gauche/droite ou haut/bas pour sélectionner Annuler (Cancel) ou Entrée (Enter).
  - Si la programmation TIMER ON (heure de mise en route) et une programmation TIMER OFF (heure d'arrêt) pré-existante sont contradictoires, un message d'alerte s'affiche à l'écran. Ces deux horaires doivent être différents. Modifier l'heure de mise en route (TIMER ON).
  - Dans l'écran Schedule, une icône blanche indique que la minuterie (timer) est activée et une icône grise indique que la minuterie est désactivée. Appuyer sur les boutons haut et bas pour sélectionner une programmation. Appuyer sur les boutons gauche et droite pour changer de page. Quand le numéro clignote, appuyer sur Entrée pour accéder à l'écran de réglage de la programmation sélectionnée.
  - Quand l'icône  clignote, appuyer sur Entrée pour accéder à l'écran de suppression des programmations. Sélectionner le ou les numéro(s) de la programmation à supprimer avec les boutons directionnels, puis appuyer sur Entrée.



### Menu TIME (réglage date et heure)

- Quand l'icône Time clignote, appuyer sur la touche Entrée pour accéder à l'écran de réglage de la date et de l'heure.
- Le format de l'heure peut être en 24 ou 12 heures.
- Par défaut, le format d'heure est 12 heures et le format de date est mois/jour/année.
- Par défaut, la date est le vendredi 12 décembre 2014 et l'heure, 12:00 pm.
- Voir «Menu Schedule - Programmation horaire» page 14 pour régler l'heure.




### Menu Extra Function (fonctions supplémentaires) Extra fonction


Quand l'icône Extra Function clignote, appuyer sur la touche Entrée pour accéder au menu des fonctions supplémentaires.

Par défaut, les fonctions supplémentaires sont paramétrées par l'unité intérieure. La fonction verrouillage enfant (child lock) est désactivée par défaut.

- Utiliser les boutons haut/bas pour sélectionner une fonction et les boutons gauche et droite pour l'activer (ON) ou la désactiver (OFF).
- Les icônes des fonctions supplémentaires activées s'affichent dans l'écran principal.



- Certaines fonctions supplémentaires sont disponibles pour certains modèles. Les fonctions non disponibles sont grisées. Voir «Les icônes», page 12
- Les fonctions Quiet et Turbo sont incompatibles.
- Les fonctions Health airflow haut et Health airflow bas sont incompatibles.
- Quand le verrouillage enfant est activé, la télécommande flaire revient automatiquement à l'écran principal et l'icône  s'affiche. Le verrouillage enfant peut aussi être activé dans l'écran principal en appuyant simultanément sur les boutons taret gauche et taret droite pendant 5 secondes.



## Menu Code erreur

Error code

- Quand l'icône Error code clignote, appuyer sur Entrée pour accéder au menu d'incidents et à l'historique des incidents.
- Utiliser les boutons haut et bas pour sélectionner une unité et les boutons gauche et droite pour changer de page.
- Une seule information d'erreur actuelle s'affiche. 35 informations d'erreur maximum par unité s'affichent dans l'historique.
- Appuyer simultanément sur les boutons gauche et droite pendant 5 secondes pour vider l'historique de l'unité sélectionnée.
- Appuyer simultanément sur les boutons haut et bas pendant 5 secondes pour vider l'historique de toutes les unités.




## Menu Service help (Aide)

Service help

Ce menu est indisponible pour les modèles cassettes et muraux.

Ce menu permet de définir un mot de passe et d'avoir accès à des explications sur le fonctionnement de la télécommande filaire.

- Quand l'icône Service help clignote, appuyer sur la touche Entrée pour accéder au menu Service help.
- Le mot de passe par défaut est 841226. Un mot de passe se compose de 6 chiffres.
- Une fois le mot de passe défini, appuyer sur la touche Entrée pour confirmer.
- Si la récupération de mot de passe est activée, un message s'affiche à l'écran pour demander la confirmation ou l'annulation de l'action.
- La section Help (Aide) est disponible pour certains modèles. L'information est grisée quand elle n'est pas disponible.








## Menu Swing (oscillation)

Quand l'icône Swing clignote, appuyer sur la touche Entrée pour accéder au menu Swing.

- Les paramètres par défaut sont déterminés par l'unité intérieure.
- Quand des changements de type d'oscillation (haut/bas, gauche/droite) et de contrôle d'angle (ON, OFF) sont faits, les icônes correspondantes s'affichent dans l'écran principal.
- Les choix non disponibles sont grisés.
- Si aucun paramètre d'oscillation n'est établi : Le bouton Swing de l'écran principal sert à ajuster la vitesse de ventilation.
- S'il y a paramétrage du type d'oscillation et contrôle d'angle sur OFF : Le bouton Swing de l'écran principal sert à contrôler l'ouverture et la fermeture de l'oscillation.
- S'il y a paramétrage du type d'oscillation et contrôle d'angle sur ON : le bouton Swing de l'écran principal sert à contrôler l'oscillation (gauche/droite et haut/bas). Appuyer sur Swing, l'icône swing clignote. Utiliser les boutons gauche et droite pour régler l'oscillation.
- Si l'unité intérieure est un modèle cassette à quatre sorties, le bouton Swing de l'écran principal sert à régler chaque sortie d'air. A chaque appui, la sortie d'air sélectionnée change comme suit :




- L'icône de la sortie d'air sélectionnée clignote, utiliser les boutons gauche et droite pour ajuster son angle de rotation (position des volets).



Oscillation haut/bas :

Schéma de sélection de l'angle d'oscillation haut/bas :



Oscillation gauche/droite :

### Réglage de l'oscillation par défaut :

- Oscillation haut/bas

Mode	Intelligent	Chauffage	Refroidissement	Déshumidification	Ventilation
Angle					



- Oscillation gauche/droite

Mode	Intelligent	Chauffage	Refroidissement	Déshumidification	Ventilation
Angle					

- Cassette quatre sorties d'air

Mode	Intelligent	Chauffage	Refroidissement	Déshumidification	Ventilation
Sortie d'air					
Angle					



### Menu Humidity control (contrôle de l'humidité)

Cette fonction est indisponible pour les modèles cassettes, consoles/plafonniers et muraux. L'icône est grise si elle n'est pas disponible. La télécommande filaire affiche le taux d'humidité de la pièce.

- Quand l'icône Humidity control clignote, appuyer sur Entrée pour accéder au menu de contrôle de l'humidité.
- Appuyer sur Entrée pour régler le niveau d'humidité de consigne. Utiliser les boutons gauche et droite pour ajuster la valeur. Appuyer sur Entrée pour confirmer.
- Le niveau d'humidité actuel est déterminé par l'unité intérieure et ne peut pas être modifié.



### Menu Display setting (paramètres d'affichage)

Quand l'icône Display setting clignote, appuyer sur Entrée pour accéder au menu des paramètres d'affichage. Certains paramètres sont indisponibles pour certains modèles. Les icônes sont grisées si elles ne sont pas disponibles.

#### 1. Économiseur d'écran (screen saving)

Ce réglage détermine la durée d'éclairage de l'écran sans activité.

Il y a 5 durées d'économiseur d'écran (15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes et Jamais). «Jamais» (Cancel) signifie que la lumière de l'écran ne s'éteint jamais.

#### 2. Luminosité

Ce réglage permet de déterminer l'intensité de la lumière de l'écran.

#### 3. Langue

Cette fonction est indisponible pour les modèles cassettes et muraux.

#### 4. Unité de température

Ce réglage permet de déterminer l'unité de température utilisée : degré Celsius (°C) ou degré Fahrenheit (°F).



## 5. Programmation

Ce réglage permet d'activer la programmation horaire ou la programmation aléatoire.

## 6. Affichage de la température intérieure

Ce réglage permet d'afficher la température intérieure sur l'écran principal.

## 7. Affichage de la température extérieure

Cette fonction est indisponible pour les modèles cassettes et muraux.

## 8. Affichage du taux d'humidité intérieure

Disponible pour certains modèles. Voir «Menu Humidity control (contrôle de l'humidité)», page 18



## 9. Affichage du taux d'humidité extérieure

Cette fonction est indisponible pour les modèles cassettes et muraux.



## ■ Menu Installer setting (paramètres d'installation)

Quand l'icône Installer setting clignote, appuyer sur Entrée pour accéder au menu de paramètres d'installation.

### 1. Détails

Les informations de paramètres sont affichées dans Détails. Utiliser les boutons haut et bas pour changer d'unité. Utiliser les boutons gauche et droite pour changer de page. Les informations grisées sont inaccessibles.

### 2. Paramétrage de l'adresse

Le code d'entrée par défaut est 841226.

L'adresse de communication peut être réglée de deux façons : par la télécommande filaire ou par la télécommande filaire à réglages automatiques.

L'adresse centrale et l'adresse de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure peuvent être ajustées en fonction de la situation.

### 3. Paramètres de base

Les informations sur le modèle de l'unité et sur ses capacités se trouvent dans Paramètres de base. Ces informations ne peuvent être modifiées.

- **Ventilation normale**

Les informations par défaut sont déterminées par l'unité intérieure.

- **Sélection de mode**

Certaines combinaisons de modes préétablies peuvent être sélectionnées.

- **Nouveau et ancien protocole**

Cette fonction est utilisée pour les réglages de base.

Par défaut, la mise à jour se fait automatiquement.

Une réinitialisation de ces réglages peut provoquer un dysfonctionnement.

- **Mémoire de secours**

Quand la fonction est sur ON, en cas de coupure de courant, la télécommande filaire conserve les derniers réglages de température de consigne, de vitesse de ventilation, etc. enregistrés.

- **Paramètres maître-esclave**

La télécommande filaire peut être définie comme télécommande filaire maître ou télécommande filaire esclave. La télécommande filaire maître est la télécommande filaire principale. Une télécommande filaire esclave ne contrôle que certaines fonctions.

- **Révision de la température ambiante**

La valeur de révision est uniquement valide pour la température de l'environnement de la télécommande filaire.

Appuyer sur Entrée, puis utiliser les boutons gauche et droite pour régler la température.



- **Collecte de température intérieure**

La collecte d'informations sur la température et le taux d'humidité peut être programmée pour être enregistrée par la télécommande filaire ou par l'unité intérieure.

#### 4. Mode ECO


Le mode ECO est un mode d'économie d'énergie.

Par défaut, le mode ECO est réglé sur OFF. En mode Heat, la température la plus haute par défaut est 26°C (78°F) et en mode Cool et Dry, la température la plus basse par défaut est 23°C (74°F).

Les températures programmées pour le mode ECO ne peuvent pas être dépassées.

- Les 4 boutons directionnels permettent de sélectionner la température à régler.
- Quand les flèches clignotent, appuyer sur Entrée, puis, utiliser les boutons gauche et droite pour ajuster la valeur.
- Appuyer sur Entrée pour confirmer.

La fonction dépassement (overrun) permet de définir un temps donné pendant lequel les températures définies dans le mode ECO peuvent être dépassées.



#### 5. Temps de fonctionnement (running time)

La fonction Temps de fonctionnement enregistre le temps de fonctionnement continu et le temps de fonctionnement total. Quand l'icône Clear est blanche, appuyer sur Entrée pour effacer les données enregistrées.

#### 6. Choix prioritaire Vip

Disponible pour certains modèles

#### 7. Réglage spécial

La note ESP peut être définie.

#### 8. Paramétrage

Disponible pour certains modèles

#### 9. Paramètre EEPROM

Disponible pour certains modèles




## 10. Détection des mouvements

Disponible pour certains modèles. Voir «Les icônes», page 12.

Quand la fonction détection des mouvements est activée (suivre : follow ou éviter : evade), l'angle du déflecteur est déterminé par l'emplacement de la personne. Le bouton de réglage de l'oscillation de l'écran principal est inactif quand la fonction détection des mouvements est activée.

Quand la fonction Arrêt automatique est activée, l'unité intérieure s'éteint si aucun mouvement n'est détecté après un temps donné.

Par défaut, toutes les fonctions sont sur OFF.





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing.

# atlantic

WWW.ATLANTIC-CLIMATISATION-VENTILATION.FR

TEL. 04 72 45 11 00

Date de la mise en service :

Coordonnées de l'installateur ou service après-vente.