



3933 US ROUTE 11, CORTLAND, NEW YORK 13045
Teléfono: 1-800-345-3851 Fax: 607-758-3648

REPORTE DEL TEST

Panduit Corporation
10500 West 167th Street
Orland Park, IL 60467

Los productos descritos en este informe se probaron para verificar su cumplimiento con las normas enumeradas a continuación. Los productos que se detallan abajo no forman parte de un programa de comprobación de Intertek y los resultados se proporcionan a los clientes como una prueba de desempeño única.

No. de Reporte Intertek de Referencia: 102067265CRT-001b

Fecha: 31 de marzo de 2015

Test:

Test de rendimiento eléctrico de cables de conexión telecomunicaciones según los requisitos ANSI/TIA-568-C.2 para cables de conexión de Categoría 6.

Estándares usados:

ANSI/TIA-568-C.2-2009: Cableado de Telecomunicaciones de Par Trenzado Balanceado y Componentes Estándar, con fecha agosto de 2009

Secciones usadas:

6.9, Rendimiento de Transmisión en Cables y Jumpers

Descripción de la muestra:

El cliente entregó cinco (5) muestras de cables de conexión de 3 pies de longitud categoría 6, U/UTP, identificados como número de parte UTPSP3Y, y cinco (5) muestras de cables de conexión de 25 pies de longitud categoría 6, U/UTP, identificados como número de parte UTPSP15MY. Las muestras fueron recibidas el 30 de marzo de 2015 y estaban en buenas condiciones.

Conclusión:

Los cables de conexión de telecomunicaciones, como fueron previamente descritos y suministrados por el cliente, fueron sometidos a prueba en conformidad con el estándar señalado arriba, y resultaron conformes con los requisitos de transmisión aplicables indicados. El test fue realizado en Intertek ubicado en Cortland, Nueva York.

Revisado y aprobado por:

John Cash
Ingeniero asociado
Pruebas de productos de cableado globales

Antoine Pelletier
Ingeniero de proyecto
Pruebas de productos de cableado globales

El presente informe es para uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona en virtud del acuerdo entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad y la obligación de Intertek están circunscritas a los términos y condiciones del acuerdo. Intertek no asume ninguna obligación frente a ninguna parte que no sea el Cliente en conformidad con el acuerdo, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso del presente informe. Solo el Cliente está autorizado a copiar o distribuir este informe, aunque solo puede emitir copias completas y no parciales. Todo uso del nombre Intertek o de una de sus marcas para la venta o publicidad del material, producto o servicio sometido a prueba debe ser aprobado primero por escrito por Intertek. Las observaciones y los resultados del test en este informe tienen relevancia solo para la muestra sometida a prueba. Este reporte por sí mismo no implica que el material, producto o servicio esté o haya estado alguna vez bajo un programa de certificación Intertek.