

Fiche technique FT-01318

FUSTDY22AAL(01318) - ensemble modulaire parafoudre Tétrapolaire à continuité de service Edition du 19/10/2015



Désignation

Ensemble modulaire parafoudre FUSADEE pour alimentation tétrapolaire assurant la continuité de service avec télésignalisation, Up=0.8kV.

Domaine d'utilisation

Petit Tertiaire, industrie,

L'ensemble modulaire 01318 est destiné à protéger les installations électriques tétrapolaires, dont l'intensité est inférieure à 250A ou dont le courant de court-circuit au niveau de l'installation est inférieur à 25kA, dont le régime de neutre est TT, TN-S ou IT-AN. Ce dispositif se raccorde en amont de l'installation électrique au niveau du jeu de barres en aval du disjoncteur de branchement ou du disjoncteur principal d'une armoire divisionnaire.

Description

Parafoudre à technologie diodes d'écrêtage tétrapolaire, livré pré-câblé modulaire contenant :

- 1 jeu de 4 cartouches parafoudre (1 x cartouche/pôle)
- 1 disjoncteur 16A / 300mA (I_{CU} 25kA sous 415V)
- 1 dispositif d'alarme de déclenchement
- 1 jeu de contacts de report d'alarme
- 1 contrôleur de cartouches FUSADEE avec le porte cartouche « test » associé.

Caractéristiques

- Dimensions hors tout : 22 modules DIN
- Poids: 3kg;
- Tension de régime permanent Uc : 440V ;
- Régimes de neutre compatibles : TT, TN, IT.
- Tension de protection Up : 0,8kV;
- Courant de décharge nominal : 0.5kA par pôle (nbre de chocs illimité)
- Courant d'écoulement après fusion Ifus : 19kA (10/350µs)
- Conforme à la norme NF EN 61643-11

Aide au descriptif

Dispositif de protection contre les surtensions pour alimentation monophasée, tension de service Un 440V, tension de protection Up 0.8kV, technologie diodes d'écrêtage, courant de décharge nominal In 0.5kA par pôle, nombre de décharges à In illimité, déconnecteur intégré à pouvoir de coupure de 25kA, module alarme intégré, livré pré-câblé.



Accessoires et pièces détachées

Pièces de rechange :

- Cartouches parafoudre FUSADEE, FUSADR15/22 code 01205
- Porte cartouche 22x58 FUSADEE, MTADFPMX22 code 10209