sicame



Normes NF C 34-120 NF C 34-125

J ...AR / J ... ALR

Domaine d'application : HTA

Manchon de jonction

Description:

Manchon de jonction pour lignes nues.

J... AR: Aluminium - Acier


J ... LR : Almelec - Acier


J ... ALR : Almelec - Acier ou Aluminium - Acier

Sertissage par rétreint hexagonal.









Réf.	Réf. Enedis	Enedis	Conducteur 1		Dimensions						Nombre de sertissage		Matrice	Matrice secondaire	
			Composit	Composit Acier	Longueur L (mm)	Longueur	Diametre	Diamètre intérieur Øi2 (mm)		Diamètre extérieur Øe2 (mm)	Principal	Dérivé	Matrice	Matrice secondire	Charge de traction nominale (kN)
J60(12+7)ALR	J 60(12+7) ALR	6724543	12 x 2	7 x 2	360	160	15.5	6.7	24	14.5	13	11	E210*	E120**	31060

^{*} Manchons fournis avec inserts Alu (1) ** Matriçage sur partie Alu *** Matriçage sur partie Acier

UID: 16 | TID: 998:: 01/01/1970 | SID: 4368:: 08/04/2022 | Issued: 05/15/2024: 03:05:11 pm





Dernière modification: 08/04/2022