BIC ...

Domaine d'application : BT

Bracelet Isolant fixation câble par feuillard non existant D50-90mm

Description :

Bracelet isolant en matière isolante de haute résistance mécanique et climatique pour fixation des câbles sur supports ou parois.

Mise en oeuvre :

- soit par feuillard (déjà installé ou non), largeur maxi : 20 mm, épaisseur maxi : 0,7 mm. Blocage de l'embase sur le feuillard par vis intégrée.
- soit par vis à bois 6 x 60 mm.

BIC 30-50 / **50-90** : Collier intégré ré-ouvrable.

BIC 50-90AM : ne peut pas être monté sur feuillard déjà existant.

EM 86 : embase pour bracelet en matière isolante haute résistance mécanique et climatique pour fixation des câbles sur supports ou parois.






BIC 15-30



BIC 15-30



BIC 30-50





Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur
			Diamètre Min-Max (mm)
BIC 50-90 AM	BIS 350 PFV	6886661	50 - 90

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France