Normes
EN 50 483-4
NF C33-021

CPTAU ... / ERPBU ...

Domaine d'application : BT

Cosse préisolée 35 mm² pour borne d'appareillage Cu

Description :

Cosse préisolée bi-métal Aluminium-Cuivre (soudée par friction).

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse de contact pour un meilleur contact électrique.

Une gaine résistante à la compression mentionne :

- Le nombre et l'ordre des rêtreints à effectuer,
- La longueur à dénuder du conducteur,
- La section des câbles,
- L'outillage à utiliser et assure la protection de la jonction bi-métalique (CPTAU).

Un joint d'étanchéité rend hermétique la connexion et permet donc le raccordement des câbles cuivre ou aluminium.

Un bouchon joint de couleur permet l'identification rapide de la section.

Mise en oeuvre : sertissage par rêtreint hexagonal.

ERPBU: conditionnement des CPTAU en trousse.

ERPBU 70



CPTAU25

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions	Couleur	Packaging	Matrice

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France

Normes
EN 50 483-4
NF C33-021

			Longueur L (mm)	Largeur de la plage "l" (mm)	Diamètre des trous de la plage "B" (mm)			Matrice
CPTAU 35	CPTAU 35	6734453	94.5	25	12.8	■	10	E173

* Couleur joint

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France