CPTAU ... / ERPBU ...

Domaine d'application : BT

Trousse de cosses pré-isolées à sertir pour borne d'appareillage cuivre 3x70+54

ERPBU 70

Description :

Cosse préisolée bi-métal Aluminium-Cuivre (soudée par friction).

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse de contact pour un meilleur contact électrique.

Une gaine résistante à la compression mentionne :

- Le nombre et l'ordre des rêtreints à effectuer,
- La longueur à dénuder du conducteur,
- La section des câbles,
- L'outillage à utiliser et assure la protection de la jonction bi-métalique (**CPTAU**).

Un joint d'étanchéité rend hermétique la connexion et permet donc le raccordement des câbles cuivre ou aluminium.

Un bouchon joint de couleur permet l'identification rapide de la section.

Mise en oeuvre : sertissage par rêtreint hexagonal.

ERPBU: conditionnement des CPTAU en trousse.

ERPBU 70



Normes
EN 50 483-4
NF C33-021

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Composition
ERPBU 70	ERPBU 70-54	6734476	3 x CPTAU 70 / 1 x CPTAU 54

* Couleur joint

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France