Normes
NF C 34-120
NF C 34-125

J ...AR / J ... ALR

Domaine d'application : HTA

Manchon de jonction pour conducteur hétérogène 34.4mm²

Description :

Manchon de jonction pour lignes nues.

J ... AR : Aluminium - Acier

J ... LR : Almelec - Acier

J ... ALR : Almelec - Acier ou Aluminium - Acier


Sertissage par rétreint hexagonal.




J116(30+7)AR









Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur		Dimensions						Nombre de sertissage		Matrice	Matrice secondaire
			Compositi	Compositi Acier	Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	Diamètre intérieur Øi2 (mm)	e	Diamètre extérieur Øe2 (mm)	Principal	Dérivé	Matrice	Matrice secondire

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France

Normes
NF C 34-120
NF C 34-125

J34(6+1)AR	J 34(6+1) AR	6724539	6 x 2.5	1 x 2.5	235	94	8.6	3	14.3	7	9	6	E120*	E54**

* Manchons fournis avec inserts Alu (1) ** Matriçage sur partie Alu *** Matriçage sur partie Acier

sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France