

## JNI ... / JNI CPI ...

### Accessoire rubané injecté de réseau câble BTS en V2019 50-95 à 50-95

Domaine d'application : BT

#### Description :

#### Accessoire pour jonction ou noeud des câbles souterrains BT.

Cet accessoire intègre :

- Les accessoires assurant la continuité des écrans du câble avec le neutre et la protection des tiers.
- Les raccords de phases et le raccord de neutre MALT à perforation d'isolant en principal et dérivé, avec un ensemble de mise à la terre dont l'étanchéité a été renforcée.
- Les accessoires de rubanage (rubans alvéolaires, d'étanchéité et de protection des tiers).
- La résine bi-composants en sachets de grande contenance, polymérisable à froid, non démontable est livrée avec les dispositifs d'injection (évents, valve et canule de coulée).
- La traçabilité de l'accessoire au travers d'une étiquette gravée indiquant un numéro de repérage unique.
- Ces accessoires offrent la possibilité suivant la configuration du réseau, de réaliser une version standard (avec mise à la terre) ou ISOL (isolé de la terre).



JNI...



TTDSR 240 FGP



TTDSR 240-150 FGP



TTDSR 95 FGP



25 HURK V10X 2505



CIE1S

| Réf.                | Réf. Enedis     | Code Enedis | ConducteurPrincipal   | ConducteurDérivé      | Dimensions      | Packaging |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
|                     |                 |             | Section Min-Max (mm²) | Section Min-Max (mm²) | Longueur L (mm) |           |
| <b>JNI 95 V2019</b> | JNI 95-95 V2019 | 6790122     | 50 - 95               | 50 - 95               | 500             | 1 x 4L    |