Normes
Enedis 68-S-12 V2019
Câbles :
NF C33-210
Enedis 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
NF C33-100
HN 33-S-32
HM-27/03/139

DDI/SDI CPI 240-35...

Domaine d'application : BT

Accessoire rubané injecté 1 branchement câble CPI en V2019

Description :

Accessoire pour simple (SDI) ou double (DDI) dérivation des câbles souterrains BT.




Cet accessoire intègre :

- Les accessoires assurant le continuité des écrans du câble avec le neutre et la protection des tiers.
- Trois raccords de phases (gris) IP2X - 4 kV à perforation d'isolant sur principal et dérivés.
- Un raccord de neutre / MALT (bleu) IP2X - 4 kV à perforation d'isolant sur principal et dérivés (sous plomb protégés) avec mise à la terre incorporée (un seul raccord pour deux fonctions) avec embout(s) **ENC 25-25** pour câbles HM 27/03/139.
- Les accessoires de rubanage (rubans alvéolaires, d'étanchéité et de protection des tiers).
- La résine bi-composants, en sachet de grande contenance, polymérisable à froid non démontable est livrée avec les dispositifs d'injection (évents, valve, et canule de coulée).
- La traçabilité de l'accessoire au travers d'une étiquette gravée indiquant un numéro de repérage unique.

Ces accessoires offrent la possibilité, suivant la configuration du réseau, de réaliser une version standard (avec mise à la terre) ou ISOL (isolé de la terre).



Version TTD Raccord de phase et de neutre / MALT



ENC 25-25



25 HURK V10X 2505



CIE1S

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	ConducteurPrincipal	ConducteurDérivé Cuivre	Dimensions	Packaging
			Section Min-Max (mm^2)	Section Min-Max (mm^2)	Longueur L (mm)	
SDI CPI 240-35 V2019	SDI CPI 240-35 V2019	6790135	50 - 240	1x10 - 1x35	720	1 x 4L

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France