

CPTAU ... / ERPBU ...

Cosse préisolée 25 mm² pour borne d'appareillage Cu

Description :

Cosse préisolée bi-métal Aluminium-Cuivre (soudée par friction).

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse de contact pour un meilleur contact électrique.

Une gaine résistante à la compression mentionne :

- Le nombre et l'ordre des rêtirements à effectuer,
- La longueur à dénuder du conducteur,
- La section des câbles,
- L'outillage à utiliser et assure la protection de la jonction bi-métallique (**CPTAU**).

Un joint d'étanchéité rend hermétique la connexion et permet donc le raccordement des câbles cuivre ou aluminium.


Un bouchon joint de couleur permet l'identification rapide de la section.

Mise en oeuvre : sertissage par rêtirement hexagonal.

ERPBU : conditionnement des CPTAU en trousse.



ERPBU 70



Domaine d'application : BT



CPTAU25

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions	Couleur	Matrice
------	-------------	-------------	------------	---------	---------



			Longueur L (mm)	Largeur de la plage "I" (mm)	Diamètre des trous de la plage "B" (mm)		Matrice
CPTAU 25	CPTAU 25	6734452	75	20	10.5		E140

* Couleur joint