

## CPTAU ... / ERPBU ...

### Cosse préisolée 54 mm<sup>2</sup> pour borne d'appareillage Cu

#### Description :

Cosse préisolée bi-métal Aluminium-Cuivre (soudée par friction).

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse de contact pour un meilleur contact électrique.

#### Une gaine résistante à la compression mentionne :

- Le nombre et l'ordre des rêtres à effectuer,
- La longueur à dénuder du conducteur,
- La section des câbles,
- L'outillage à utiliser et assure la protection de la jonction bi-métallique (CPTAU).

Un joint d'étanchéité rend hermétique la connexion et permet donc le raccordement des câbles cuivre ou aluminium.


Un bouchon joint de couleur permet l'identification rapide de la section.

**Mise en oeuvre** : sertissage par rêtret hexagonal.

**ERPBU** : conditionnement des CPTAU en trousse.



ERPBU 70



Domaine d'application : BT



CPTAU25

| Réf. | Réf. Enedis | Code Enedis | Dimensions | Couleur | Packaging | Matrice |
|------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|---------|
|------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|---------|

|          |          |         | Longueur<br>L (mm) | Largeur<br>de la<br>plage "I"<br>(mm) | Diamètre<br>des<br>trous de<br>la plage<br>"B"<br>(mm) |   |    | Matrice |
|----------|----------|---------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|----|---------|
| CPTAU 54 | CPTAU 54 | 6734455 | 94.5               | 25                                    | 12.8                                                   | ■ | 10 | E173    |

\* Couleur joint