

CPTAU ... / ERPBU ...

Domaine d'application : BT

Cosse préisolée pour borne d'appareillage Cu 25 mm²

Description :

Cosse préisolée bi-métal Aluminium-Cuivre (soudée par friction).

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse de contact pour un meilleur contact électrique.

Une gaine résistante à la compression mentionne :

- Le nombre et l'ordre des rêtres à effectuer,
- La longueur à dénuder du conducteur,
- La section des câbles,
- L'outillage à utiliser et assure la protection de la jonction bi-métallique. Matrice E-140.

Un joint d'étanchéité rend hermétique la connexion et permet donc le raccordement des câbles cuivre ou aluminium.

Un bouchon joint de couleur (Orange) permet l'identification rapide de la section.

Mise en oeuvre : sertissage par rêtret hexagonal.


Standards: EN 50 483-4 (07-2009) NF C 33-021 (2013)



CPTAU25



ERPBU 70



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions	Couleur
------	-------------	-------------	------------	---------



			Longueur L (mm)	Largeur de la plage "I" (mm)	Diamètre des trous de la plage "B" (mm)	
CPTAU 25	CPTAU 25	6734452	75	20	10.5	

* Couleur joint