




QGH78639-02



**Schneider Electric**

	<a href="http://www.schneider-electric.com">www.schneider-electric.com</a>	
	Refer to the concentrator's user manual to configure your system.	Reportez-vous au manuel d'utilisation du concentrateur pour configurer votre système.
Informationen zum Konfigurieren Ihres Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung des Datenkonzentrators.	Consultare la guida all'uso del concentratore per configurare il sistema.	Consulte o manual de utilização do concentrador para configurar o seu sistema.

IEC 61557-12 / IEC 61326-1 / IEC 61010-1 / ETSI EN 300 328

- en** Wireless communication energy sensor for Acti9 and Multi9 modular equipment ranges
- de** Kabelloser Kommunikationsenergiesensor für die modulare Gerätebaureihe Acti9 und Multi9

- fr** Capteur d'énergie à communication sans fil pour la gamme d'appareillage modulaire Acti9 et Multi9
- it** Sensore a comunicazione wireless per la gamma di dispositivi modulari Acti9 e Multi9

- es** Sensor de energía a comunicación inalámbrica para las gamas de equipo modular Acti9 y Multi9
- pt** Sensor de energia com comunicação sem fios para gamas modular Acti9 e Multi9

<p>This instruction sheet must be kept for future use. Visit our web site <a href="http://www.schneider-electric.com">www.schneider-electric.com</a> to download the technical documents for Acti9 products.</p> <p><b>PLEASE NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PowerTag devices must only be installed and maintained by qualified professionals.</li> <li>■ PowerTag devices should not be installed if, while unpacking, any damage is observed.</li> <li>■ The PowerTag devices must be installed inside electrical panels or switchboards, behind a door or plate, so that they are inaccessible for unauthorised persons. The electric panels must meet the requirements of the applicable standards (IEC 61439-1) and installed in compliance with current installation and safety rules (IEC 61140).</li> <li>■ All relevant local, regional, and national regulations must be respected while installing and using PowerTag devices.</li> <li>■ Schneider Electric declines any responsibility in the event that PowerTag equipment is associated with equipment that is not listed in the document CA908058E.</li> <li>■ Schneider electric is not liable in case the instructions mentioned in this document and other referred documents are not respected.</li> </ul>	<p>La présente instruction de service doit être conservée pour une utilisation future. Visitez notre site web <a href="http://www.schneider-electric.com">www.schneider-electric.com</a> pour télécharger les documents techniques des produits Acti9.</p> <p><b>REMARQUE IMPORTANTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Les appareils PowerTag doivent être installés et entretenus par un personnel qualifié.</li> <li>■ Les appareils PowerTag ne doivent pas être installés si vous constatez lors du déballage que ceux-ci sont endommagés.</li> <li>■ Les appareils PowerTag doivent être installés à l'intérieur de tableaux ou coffrets électriques, derrière une porte ou un plastron, de telle sorte qu'ils ne soient pas accessibles par une personne ordinaire. Les tableaux ou coffrets électriques doivent satisfaire les exigences des normes applicables (CEI 61439-1), et être installés selon les règles d'installation et de sécurité en vigueur (CEI 61140).</li> <li>■ Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation des appareils PowerTag.</li> <li>■ Schneider Electric dégage toute responsabilité en cas d'association des appareils PowerTag avec des appareils non listés dans le document CA908058E.</li> <li>■ Schneider Electric ne peut être tenu responsable en cas de non-respect des instructions données dans ce document et dans les documents auxquels il fait référence.</li> </ul>	<p>Se recomienda conservar esta guía de servicio para utilizarla en el futuro. Visite nuestro sitio web <a href="http://www.schneider-electric.com">www.schneider-electric.com</a> para descargar los documentos técnicos de los productos Acti9.</p> <p><b>TENGA EN CUENTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La instalación y el mantenimiento de los dispositivos PowerTag deben ser realizados únicamente por personal cualificado.</li> <li>■ Si durante el desembalaje observa que los dispositivos PowerTag están dañados, no los instale.</li> <li>■ El PowerTag se debe instalar dentro de una caja o panel eléctrico, tras una puerta o una placa para que no puedan acceder a él personas no autorizadas. Las cajas o paneles eléctricos deben cumplir los requisitos de los estándares correspondientes (IEC 61439-1), y se deben instalar de acuerdo con las normas de instalación y seguridad actuales (IEC 61140).</li> <li>■ Durante la instalación y el uso de los dispositivos PowerTag, se deben respetar todas las normativas locales, regionales y nacionales correspondientes.</li> <li>■ Schneider Electric no será responsable en caso de asociaciones de dispositivos PowerTag con dispositivos no incluidos en la lista en el documento CA908058E.</li> <li>■ Schneider Electric no se hará responsable si no se siguen las indicaciones de este documento o de otros documentos mencionados en él.</li> </ul>
<p>Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte unbedingt zur späteren Verwendung auf. Auf unserer Website <a href="http://www.schneider-electric.com">www.schneider-electric.com</a> steht die technische Dokumentation für Produkte der Baureihe Acti9 zum Download für Sie bereit.</p> <p><b>BITTE BEACHTEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PowerTag-Geräte dürfen ausschließlich nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden.</li> <li>■ Installieren Sie PowerTag-Geräte nicht, wenn Sie bei der Entnahme aus der Verpackung Schäden an dem Produkt feststellen.</li> <li>■ Der PowerTag muss in elektrischen Schalttafeln oder Verteilungen oder Anlagen immer hinter einer Tür oder Frontplatte installiert werden, um den Zugriff und das Berühren durch nicht qualifizierte Personen zu verhindern. Die elektrischen Verteilungen oder Schaltanlagen müssen den industriellen Normen entsprechen (IEC 61439-1) und gemäß aktueller Installations- und Sicherheitsrichtlinien (IEC 61140) installiert sein.</li> <li>■ Bei der Installation und Verwendung von PowerTag-Geräten sind alle geltenden örtlichen, regionalen und nationalen Regelungen und Vorschriften einzuhalten.</li> <li>■ Schneider Electric übernimmt keinerlei Haftung beim Verbinden von PowerTag-Geräten mit Geräten, die nicht im Dokument CA908058E aufgelistet sind.</li> <li>■ Schneider Electric kann keinesfalls für die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Dokument sowie in anderen, hier ausgewiesenen Dokumenten haftbar gemacht werden.</li> </ul>	<p>Conservare le presenti istruzioni di manutenzione per riferimento futuro. Visitare il nostro sito Web <a href="http://www.schneider-electric.com">www.schneider-electric.com</a> per scaricare i documenti tecnici per i prodotti Acti9.</p> <p><b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'installazione e la manutenzione dei dispositivi PowerTag devono essere eseguite da personale qualificato.</li> <li>■ I dispositivi PowerTag non devono essere installati durante il disballaggio se si notano parti danneggiate.</li> <li>■ Il PowerTag deve essere installato in quadri elettrici dove deve essere protetto da uno sportello o una piastra, affinché non vi possa accedere personale non autorizzato. I quadri devono soddisfare i requisiti delle norme in vigore (IEC 61439-1) ed essere installati in conformità alle norme di sicurezza e di installazione correnti (IEC 61140).</li> <li>■ Rispettare tutte le normative locali, regionali e nazionali durante l'installazione e l'uso dei dispositivi PowerTag.</li> <li>■ Schneider Electric non assume alcuna responsabilità in caso di associazione di dispositivi PowerTag con dispositivi non elencati nel documento CA908058E.</li> <li>■ Schneider Electric non assume alcuna responsabilità in caso di mancato rispetto delle presenti istruzioni e dei documenti a cui si fa riferimento.</li> </ul>	<p>Este guia de instalação deve ser guardado para utilização futura. Visite o nosso Website <a href="http://www.schneider-electric.com">www.schneider-electric.com</a> para descarregar os documentos técnicos de produtos Acti9.</p> <p><b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Os sensores de energia PowerTag devem ser instalados e reparados apenas por pessoal qualificado.</li> <li>■ Os sensores de energia PowerTag não devem ser instalados se, durante a abertura, verificar que estão danificados.</li> <li>■ Os PowerTag devem ser instalados no interior de quadros elétricos com porta, de forma a impedir o acesso a pessoas não autorizadas. Os quadros elétricos devem cumprir os requisitos das normas aplicáveis (IEC 61439-1) e ser instalados em conformidade com as regras de instalação e segurança em vigor (IEC 61140).</li> <li>■ Todos os regulamentos locais, regionais e nacionais aplicáveis têm de ser respeitados durante a instalação e utilização do sensor de energia PowerTag.</li> <li>■ A Schneider Electric está isenta de qualquer responsabilidade em caso de associação dos sensores de energia PowerTag com equipamentos não relacionados no documento CA908058E.</li> <li>■ A Schneider Electric não será responsabilizada pelo não cumprimento das instruções indicadas neste e noutros documentos aqui referidos.</li> </ul>

## ▲▲ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO

### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

■ Turn off all power supply sources before installing and during maintenance of this equipment.  
 ■ Do not use a PowerTag product for voltage testing purposes. A Voltage Tester must be used instead.  
**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

### RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

■ Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.  
 ■ N'utilisez pas un produit PowerTag pour procéder à une vérification de l'absence de tension (VAT) ; utilisez un Vérificateur d'Absence de Tension.  
**Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

### RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

■ Desconecte la alimentación de este equipo antes de manipularlo.  
 ■ No utilice un producto PowerTag para realizar pruebas de tensión en la línea. En su lugar, utilice un comprobador de tensión.  
**Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.**

### GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

■ Schalten Sie die gesamte Spannungsversorgung des Geräts ab, bevor Sie Arbeiten am Gerät vornehmen.  
 ■ Verwenden Sie kein PowerTag-Produkt zur Durchführung einer Spannungsprüfung. Benutzen Sie stattdessen einen Spannungsprüfer mit geeignetem Messbereich.  
**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.**


### PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

■ Prima di ogni intervento, rimuovere l'alimentazione dall'apparecchiatura.  
 ■ Non utilizzare un prodotto PowerTag a scopo di test di tensione. Utilizzare un tester di tensione.  
**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

### RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA, EXPLOSIÃO OU ARCO ELÉTRICO

■ Desligue completamente a alimentação do equipamento antes de trabalhar com o mesmo.  
 ■ Não utilize um produto PowerTag para fins de testes de tensão. Como alternativa, utilize um verificador de tensão.  
**A não observação destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.**

## 1 Description / Description / Descripción / Beschreibung / Descrizione / Descrição



	en	fr	es
A	Current measurement module	Module de mesure de courant.	Módulo de medición de corriente.
B	Product label. The detachable adhesive part carries a unique product identifier, useable during commissioning on certain concentrators.	Étiquette produit. La partie autocollante détachable porte un identifiant produit unique, utilisable durant la mise en service sur certains concentrateurs.	Etiqueta de producto. La parte autoadhesiva extraíble lleva un identificador de producto único, utilizable durante la puesta en servicio en determinados concentradores.
C	Conductor feedthroughs for current measurement.	Passage des conducteurs pour la mesure de courant.	Paso de los conductores para la medición de corriente.
D	⚠ Comply with all safety instructions associated with this symbol to avoid any potential risk of injury or death.	⚠ Respectez toutes les consignes de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter tout risque potentiel de blessure ou de mort.	⚠ Respete todas las instrucciones de seguridad que acompañan a este símbolo para evitar posibles riesgos de lesiones o de muerte.
E	PowerTag communication status indicator light.	Voyant d'état de la communication du PowerTag.	Indicador luminoso de estado del PowerTag.
F	Power supply and voltage-measurement plate.	Platine d'alimentation et de prise de tension.	Platina de alimentación y de toma de tensión.
G	Connection cable between the power-supply terminal and the current-measurement module.	Câble de connexion entre la platine d'alimentation et le module de mesure de courant.	Cable de conexión entre el terminal de alimentación y el módulo de medición de corriente.

	de	it	pt
A	Strommessmodul.	Modulo di misura della corrente.	Módulo de medição de corrente.
B	Produktetikett. Der abziehbare selbstklebende Teil enthält eine eindeutige Produktkennung. Diese wird mitunter während der Inbetriebnahme mit bestimmten Datenkonzentratoren benötigt.	Etichetta del prodotto. La parte autoadesiva staccabile riporta un identificativo univoco per il prodotto, utilizzabile per la messa in servizio su alcuni concentratori.	Etiqueta do produto. A parte adesiva destacável contém um identificador único do produto, utilizável durante a colocação em serviço em certos concentradores.
C	Leitungsdurchführung für die Strommessung.	Passaggio dei conduttori per la misura della corrente.	Passagem dos condutores para a medição de corrente.
D	⚠ Folgen Sie allen mit diesem Symbol verbundenen Sicherheitsanweisungen, um ein Verletzungsrisiko oder tödlichen Gefahren auszuschließen.	⚠ Rispettare tutte le istruzioni sulla sicurezza associate a questo simbolo per evitare potenziali rischi di infortuni o la morte.	⚠ Respete todas as instruções de segurança que acompanham este símbolo para evitar o potencial risco de lesões ou morte.
E	Statusanzeige zur Kommunikation des PowerTag.	Spia di indicazione dello stato di comunicazione del PowerTag.	Luz indicadora do estado de comunicação do PowerTag.
F	Anschluss zur Spannungsmessung.	Piastra di alimentazione e misurazione della tensione.	Terminal de alimentação e medição de tensão.
G	Verbindungskabel zwischen dem Anschluss und dem Strommessmodul.	Cavo di collegamento tra il terminale di alimentazione e il modulo di misura della corrente.	Cabo de ligação entre o terminal de alimentação e o módulo de medição de corrente.

**en** Refer to the selection guide between PowerTag devices and Acti9 and Multi9 devices - CA908058E.

**fr** Veuillez consulter le guide de sélection des appareils PowerTag avec les appareils Acti9 et Multi9, CA908058F.

**es** Consultar la guía de selección de los dispositivos PowerTag con los dispositivos Acti9 y Multi9 - CA908058E.

**de** Hinsichtlich der Kompatibilität zwischen PowerTag-Geräten und Acti9- oder Multi9-Geräten siehe bitte die Auswahlstabelle - CA908058E

**it** Consultare la guida di selezione dei dispositivi PowerTag con gli apparecchi Acti9 e Multi9 - CA908058E.

**pt** Consultar a tabela de escolha entre os sensores de energia PowerTag e os aparelhos Acti9 e Multi9 - CA908058E.

**en** Before proceeding with pairing, ensure that the concentrator has the latest available software version. Refer to the user manual of the concerned concentrator.








**fr** Avant de procéder à l'appairage, assurez-vous que le concentrateur dispose de la dernière version disponible du micrologiciel. Reportez-vous au manuel d'utilisation du concentrateur concerné.








**es** Antes de proceder al apareamiento, asegúrese de que el concentrador dispone de la última versión disponible del microprograma. Consulte el manual de instrucciones del concentrador en cuestión.

**de** Stellen Sie vor dem Pairing-Vorgang sicher, dass der Datenkonzentrator über die neueste Firmware-Version verfügt. Informationen dazu finden Sie im Handbuch des betreffenden Datenkonzentrators.

**it** Prima di procedere all'associazione, assicurarsi che il concentratore disponga dell'ultima versione disponibile del microsoftware. Consultare la guida all'uso del concentratore interessato.

**pt** Antes de proceder ao emparelhamento, certifique-se de que o concentrador dispõe da última versão disponível do micro software. Consulte o manual de utilização do concentrador em questão.

<b>en</b> Communication indicator light	<b>fr</b> Voyant de communication	<b>es</b> Indicador de comunicación
PowerTag status	État du PowerTag	Estado del PowerTag
 PowerTag switched off.	PowerTag hors tension.	PowerTag apagado.
 PowerTag is searching a concentrator.	PowerTag est en recherche de concentrateur.	El PowerTag está buscando un concentrador.
 PowerTag in identification mode.	PowerTag est en mode d'identification.	PowerTag en modo identificación.
 PowerTag is in network. Normal communication with the concentrator.	PowerTag mis en réseau. Communication normale avec le concentrateur.	PowerTag en red. Comunicación normal con el concentrador.
 Occasional loss of communication.	Perte ponctuelle de la communication.	Pérdida ocasional de comunicación.
 Loss of communication with the concentrator.	Perte de communication avec le concentrateur.	Pérdida de comunicación con el concentrador.
 Internal error detected.	Erreur interne détectée.	Error interno detectado.

<b>de</b> Kommunikationsanzeige	<b>it</b> Spia di indicazione della comunicazione	<b>pt</b> Luz indicadora de comunicação
Status des PowerTag	Stato del PowerTag	Estado do PowerTag
 Der PowerTag ist ausgeschaltet.	PowerTag senza tensione.	PowerTag desligado.
 Der PowerTag sucht nach einem Datenkonzentrator.	L'PowerTag sta cercando il concentratore.	O PowerTag está a procurar um concentrador.
 Der PowerTag befindet sich im Identifikationsmodus.	PowerTag in modalità d'identificazione.	O PowerTag está no modo de identificação.
 Der PowerTag ist verbunden. Normale Kommunikation mit dem Datenkonzentrator.	PowerTag in rete. Comunicazione normale con il concentratore.	O PowerTag está ligado em rede. Comunicação normal com o concentrador.
 Gelegentlicher Kommunikationsverlust.	Perdita di comunicazione occasionale.	Perda temporária de comunicação.
 Verlust der Kommunikation mit dem Datenkonzentrator.	Perdita di comunicazione con il concentratore.	Perda de comunicação com o concentrador.
 Interner Fehler.	Rilevato e errore interno.	Erro interno detectado.

## ▲ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG / AVVERTENZA / ATENÇÃO

### FIRE HAZARD

■ The PowerTag must be associated with an easily accessible upstream protection and circuit-breaker system, marked with callout A in the schematic below.  
■ This upstream protection and disconnection device must be clearly identified and labeled. The electrical diagram is shown below.

**Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.**

### RISQUE D'INCENDIE

■ PowerTag doit être associé à un dispositif de protection et de déconnexion amont facilement accessible, repéré A dans le schéma ci-dessous.  
■ Ce dispositif de protection et de déconnexion amont doit être clairement identifié et étiqueté. Voir le schéma électrique ci-dessous.

**Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.**

### RIESGO DE INCENDIO

■ El PowerTag se debe asociar a un dispositivo de protección y desconexión aguas arriba fácilmente accesible, indicado con la marca A en el diagrama a continuación.  
■ Este dispositivo de protección y desconexión aguas arriba debe estar claramente identificado y etiquetado. A continuación se muestra el esquema eléctrico.  
**Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales graves o mortales o daños en el equipo.**

### BRANDGEFAHR

■ Der PowerTag muss mit einer vorgeschalteten Schutzorgan oder einem Leistungsschutzschalter verbunden sein, auf die einfach zugriffen werden kann (Kennzeichnung A in der unteren Abbildung).  
■ Diese vorgeschaltete Schutzorgan muss eindeutig und erkennbar gekennzeichnet sein. Siehe das Elektroschema unten.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.**

### RISCHIO DI INCENDIO

■ Il PowerTag deve essere associato a un dispositivo di protezione e disconnessione a monte facilmente accessibile. Vedere il riferimento A nello schema sotto.  
■ Questo dispositivo di protezione e disconnessione a monte deve essere chiaramente identificato ed etichettato. Vedere di seguito lo schema elettrico.  
**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.**

### PERIGO DE INCÊNDIO

■ O PowerTag deve ser associado a um aparelho de proteção e desconexão a montante facilmente acessível, identificado por A no esquema abaixo.  
■ Este aparelho de proteção e desconexão a montante deve estar claramente identificado e etiquetado. O diagrama elétrico é apresentado abaixo.  
**A não observação destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.**



## NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO

### RISK OF DAMAGING THE POWERTAG

■ Comply with the neutral position.  
■ Disconnect the PowerTag before performing the dielectric withstand test.  
■ Limit the insulation measurements up to 500 V<sub>~</sub>. The input impedance of the PowerTag between phases or between phases and the neutral is equal to 1,8 MΩ.  
**Failure to follow these instructions can result in equipment damage.**

### RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DU POWERTAG

■ Respectez la position du neutre.  
■ Déconnectez le PowerTag avant de réaliser le test diélectrique.  
■ Limitez les mesures d'isolement à 500 V<sub>~</sub>. L'impédance d'entrée du PowerTag entre phases ou entre phases et neutre est égale à 1,8 MΩ.  
**Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.**

### RIESGO DE DAÑAR EL POWERTAG

■ Respete la posición del neutro.  
■ Desconecte el PowerTag antes de realizar la prueba de resistencia dieléctrica.  
■ Limite las medidas de aislamiento hasta 500 V<sub>~</sub>. La impedancia de entrada del PowerTag entre fases o entre fases y el neutro es igual a 1,8 MΩ.  
**Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.**

### GEFAHR EINER BESCHÄDIGUNG DES POWERTAG

■ Beachten Sie die Position des Neutralleiters.  
■ Trennen Sie das PowerTag vor dem Ausführen des dielektrischen Tests vom Stromkreislauf.  
■ Begrenzen Sie die Isolationsmessungen auf 500 V<sub>~</sub>. Die Eingangsimpedanz des PowerTag zwischen Phasen oder zwischen Phasen und Neutralleiter muss 1,8 MΩ betragen.  
**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.**

### RISCHIO DI DANNEGGIARE POWERTAG

■ Rispettare la posizione del neutro.  
■ Scollegare il PowerTag prima di eseguire il test di rigidità dielettrica.  
■ Limitare le misurazioni dell'isolamento fino a 500 V<sub>~</sub>. L'impedenza d'ingresso dell'PowerTag tra le fasi o tra fasi e neutro è uguale a 1,8 MΩ.  
**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.**


### RISCO DE DANIFICAR O POWERTAG

■ Respeite a posição do condutor de neutro.  
■ Desconecte o PowerTag antes de executar o teste dielétrico.  
■ Limite as medidas de isolamento até a 500 V<sub>~</sub>. A impedância de entrada do PowerTag entre fases ou entre fases e neutro é igual a 1,8 MΩ.  
**A não observação destas instruções pode provocar danos no equipamento.**


# 2 Installation and connection / Installation et raccordement / Instalación y conexión / Installation und Anschluss / Installazione e collegamento / Instalação e ligação

## 2.1 Installation / Installation / Instalación / Installation / Installazione / Instalação


**A9MEM1561 - 1P+N**  
Un 230 V~




**A9MEM1562 - 1P+N**  
Un 230 V~




**A9MEM1563 - 1P+N**  
Un 230 V~



**A9MEM1571 - 3P+N**  
Un 230/400 V~




**A9MEM1572 - 3P+N**  
Un 230/400 V~




## 2.2 Connection / Raccordement / Conexión / Anschluss / Collegamento / Ligação

**1P+N - Un 230 V~**



**3P+N - Un 230/400 V~**



**en** Certain concentrators allow the configuration of phase order during commissioning. Refer to the user manual of the concerned concentrator.

**de** Manche Datenkonzentratoren ermöglichen ein Konfigurieren der Phasenfolge während der Inbetriebnahme. Informationen dazu finden Sie im Handbuch des betreffenden Datenkonzentratoren.

**fr** Certains concentrateurs permettent de configurer l'ordre des phases durant la mise en service. Reportez-vous au manuel d'utilisation du concentrateur concerné.

**it** Alcuni concentratori consentono la configurazione dell'ordine delle fasi durante la messa in servizio. Consultare la guida all'uso del concentratore interessato.

**es** Algunos concentradores permiten configurar el orden de las fases durante la puesta en servicio. Consulte el manual de instrucciones del concentrador en cuestión.

**pt** Certos concentradores permitem configurar a ordem das fases durante a colocação em serviço. Consulte o manual de utilização do concentrador em questão.

# 3 Technical data / Caractéristiques techniques / Especificaciones técnicas / Technische Daten / Características técnicas / Dados técnicos

- en** ■ Nominal voltage Un: 230 V~ or 230/400 V~  
■ Operating range (power supply and voltage measurement inputs): Un ± 20%  
■ Frequency: 50/60 Hz  
■ Maximum power consumption: ≤ 1 VA (1P+N); ≤ 2 VA (3P+N)  
■ Maximum current: 63 A  
■ Operating temperature: -25°C to +60°C  
■ Overvoltage and measurement category: III  
■ Supports temporary surges relative to the ground  
■ Pollution degree: 3  
■ Altitude: ≤ 2000 m  
■ Relative humidity: Maximum 93 % without condensation  
■ Impact resistance index: IK05  
■ For indoor use only  
■ Radio communication:  
 ISM band 2.4 GHz (2.4 GHz to 2.4835 GHz)  
 Channels 11 to 26 (IEEE 802.15.4)  
 Equivalent isotropics Radiated Power (EIRP): 0 dBm  
■ Accuracy:  
 Voltage: Class 0.5  
 Current, Power and Active Energy: Class 1

- es** ■ Tensión nominal Un: 230 V~ o 230/400 V~  
■ Rango de funcionamiento (fuente de alimentación y entradas de medición de la tensión): Un ± 20%  
■ Frecuencia: 50/60 Hz  
■ Consumo máximo de potencia: ≤ 1 VA (1P+N); ≤ 2 VA (3P+N)  
■ Corriente máxima: 63 A  
■ Temperatura de funcionamiento: de -25 °C a +60 °C  
■ Sobretensión y categoría de medición: III  
■ Soporta sobretensiones temporales respecto de la tierra  
■ Grado de contaminación: 3  
■ Altitud: ≤ 2000 m  
■ Humedad relativa: Máximo de 93 % sin condensación  
■ Índice de resistencia al impacto: IK05  
■ Sólo para uso en interiores  
■ Comunicación por radio:  
 Banda ISM a 2,4 GHz (de 2,4 GHz a 2,4835 GHz)  
 Canales de 11 a 26 (IEEE 802.15.4)  
 Potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE): 0 dBm  
■ Precisión:  
 Tensión: Clase 0,5  
 Corriente, Potencia y Energía Activa: Clase 1

- it** ■ Tensione nominale Un: 230 V~ o 230/400 V~  
■ Range di funzionamento (alimentazione e ingressi per la misura della tensione): Un ± 20%  
■ Frequenza: 50/60 Hz  
■ Consumo massimo: ≤ 1 VA (1P+N); ≤ 2 VA (3P+N)  
■ Corrente massima: 63 A  
■ Temperatura di funzionamento: da -25°C a +60°C  
■ Categoria di sovratensione e misura: III  
■ Supporta le sovratensioni temporanee rispetto alla terra  
■ Grado di funzionamento: 3  
■ Altitudine: ≤ 2000 m  
■ Umidità relativa: max 93% senza condensa  
■ Indice di resistenza agli impatti: IK05  
■ Esclusivamente per uso interno  
■ Comunicazione radio:  
 Banda ISM a 2,4 GHz (da 2,4 GHz a 2,4835 GHz)  
 Canali da 11 a 26 (IEEE 802.15.4)  
 Potenza isotropa equivalente irradiata (PIE): 0 dBm  
■ Precisione:  
 Tensione: Classe 0,5  
 Corrente, Potenza, Energia Attiva: Classe 1

- fr** ■ Tension nominale Un: 230 V~ ou 230/400 V~  
■ Plage de fonctionnement de l'alimentation et des entrées de mesure des tensions: Un ± 20 %  
■ Fréquence: 50/60 Hz  
■ Consommation maximale: ≤ 1 VA (1P+N); ≤ 2 VA (3P+N)  
■ Courant maximum: 63 A  
■ Température de fonctionnement: -25 °C à +60 °C  
■ Catégorie de surtension et de mesure: III  
■ Supporte les surtensions temporaires par rapport à la terre  
■ Degré de pollution: 3  
■ Altitude: ≤ 2000 m  
■ Humidité relative: Maximum 93 % sans condensation  
■ Indice de tenue aux chocs: IK05  
■ Pour une utilisation intérieure uniquement  
■ Communication radio fréquence:  
 Bande ISM 2,4 GHz (2,4 GHz à 2,4835 GHz)  
 Canaux 11 à 26 selon IEEE 802.15.4  
 Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE): 0 dBm  
■ Précision:  
 Tension: Classe 0,5  
 Courant, Puissance et Energie Active: Classe 1

- de** ■ Nennspannung Un: 230 V~ oder 230/400 V~  
■ Betriebsbereich (Spannungsversorgung und Eingänge zur Spannungsmessung): Un ± 20 %  
■ Frequenz: 50/60 Hz  
■ Max. Stromaufnahme: ≤ 1 VA (1P+N); ≤ 2 VA (3P+N)  
■ Max. Strom: 63 A  
■ Betriebstemperatur: -25 °C bis +60 °C  
■ Überspannung und Messkategorien: III  
■ Hält temporären Überspannungen in Bezug auf die Erde stand  
■ Verschmutzungsgrad: 3  
■ Höhenlage: ≤ 2000 m  
■ Relative Luftfeuchtigkeit: Maximal 93 % ohne Kondensation  
■ Index der Stoßfestigkeit: IK05  
■ Ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen  
■ Funkkommunikation:  
 ISM-Band 2,4 GHz (2,4 GHz bis 2,4835 GHz)  
 Kanäle 11 bis 26 (IEEE 802.15.4)  
 Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (ÄIS): 0 dBm  
■ Präzision:  
 Spannung: Klasse 0,5  
 Strom, Leistung und Wirkenergie: Klasse 1

- pt** ■ Tensão nominal Un: 230 V~ ou 230/400 V~  
■ Intervalo de funcionamento (fonte de alimentação e entradas de medição de tensão): Un ± 20%  
■ Frequência: 50/60 Hz  
■ Consumo máximo de potência: ≤ 1 VA (1P+N); ≤ 2 VA (3P+N)  
■ Corrente máxima: 63 A  
■ Temperatura de funcionamento: -25 °C a +60 °C  
■ Categoria de sobretensão e medição: III  
■ Suporta sobretensões temporárias em relação à terra  
■ Grau de poluição: 3  
■ Altitude: ≤ 2000 m  
■ Humidade relativa: Máximo 93% sem condensação  
■ Índice de resistência a impactos: IK05  
■ Apenas para utilização em espaços interiores  
■ Comunicação wireless:  
 Banda ISM de 2,4 GHz (2,4 GHz a 2,4835 GHz)  
 Canais 11 a 26 (IEEE 802.15.4)  
 Potência isotrópica radiada equivalente (PIRE): 0 dBm  
■ Precisão:  
 Tensão: Classe 0,5  
 Corrente, Potência e Energia Ativa: Classe 1

**en** Hereby, Schneider Electric Industries, declares that the wireless communication energy sensors PowerTag are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED-DIRECTIVE 2014/53/EU n°FD16090201.  
Declaration of conformity can be downloaded on: [schneider-electric.com/docs](http://schneider-electric.com/docs).

**fr** Par la présente, Schneider Electric Industries déclare que les capteurs d'énergie à communication sans fil PowerTag sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions appropriées de la directive RED 2014/53/EU n°FD16090201.  
La déclaration de conformité peut être téléchargée ici : [schneider-electric.com/docs](http://schneider-electric.com/docs).

**es** Por la presente, Schneider Electric Industries declara que los sensores de energía a comunicación inalámbrica PowerTag son conformes con las exigencias esenciales y otras disposiciones apropiadas de la directiva RED 2014/53/UE n°FD16090201.  
La declaración de conformidad está disponible para descargar aquí: [schneider-electric.com/docs](http://schneider-electric.com/docs).

**de** Hiermit erklärt Schneider Electric Industries, dass die kabelloser Kommunikationsenergiesensor PowerTag die wesentlichen Anforderungen sowie sonstige entsprechende Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU n°FD16090201 erfüllen.  
Die Konformitätserklärung können Sie auf: [schneider-electric.com/docs](http://schneider-electric.com/docs) herunterladen.

**it** Con la presente, Schneider Electric Industries dichiara che sensori a comunicazione wireless PowerTag sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva RED 2014/53/UE n°FD16090201.  
È possibile scaricare la dichiarazione di conformità al seguente indirizzo: [schneider-electric.com/docs](http://schneider-electric.com/docs).

**pt** Pelo presente documento, a Schneider Electric Industries declara que os sensores de energia com comunicação sem fios PowerTag estão em conformidade com as exigências essenciais e outras disposições apropriadas da directiva RED 2014/53/UE n°FD16090201.  
A declaração de conformidade pode ser descarregada aqui: [schneider-electric.com/docs](http://schneider-electric.com/docs).