



L C I E

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: 646836

Délivrée à :
Delivered to:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
Electropole 31 rue Pierre Mendès France - 38050 GRENOBLE
Cedex 9 - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

SCHNEIDER ELECTRIC nv/sa (0813AP)
Dieweg, 3 - 1180 BRUXELLES - BELGIQUE

Produit :
Product:

Ensemble porteur pour fusibles basse tension utilisés par des
personnes non qualifiées
Fuse-holder for low-voltage fuses for use by unskilled persons

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme/series Duoline
Modèles/models SF clic
Références/references 15620, 15621, 15622, 15623, 15624

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

Voir annexe/see annex

Informations complémentaires :
Additional information:

Voir annexe/see annex

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 60-200-3:2012

Documents pris en compte :
Relevant documents:

123004-646831, 123004-646831A à/to 123004-646831E

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2013-12-03

Didier BOURGES
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



**Gamme/Series Duoline**

Références References	In (A)	Un (V)	Nombre de pôles Number of poles	Voyant Indicator light
15620	10	230	1 + N	Sans / Without
15621	16	230	1 + N	Sans / Without
15622	20	400	1 + N	Sans / Without
15623	25	400	1 + N	Sans / Without
15624	32	400	1 + N	Sans / Without

