

**LCIE N° : NF012\_1809**

Titulaire :  
*License Holder:*

**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS**  
31 rue Pierre Mendès France, Eybens  
38050 GRENOBLE Cedex 9  
France

Site de fabrication :  
*Factory:*

**SCHNEIDER ELECTRIC HUNGARIA VILAMOSSAGI ZRT. ZALA FIOKTELEP**  
Hock Janos street 55  
8900 ZALAEGERSZEG  
Hongrie (N°1499AP)

Produit :  
*Product:*

**Disjoncteur de protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues**  
*Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*



Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Gamme/series iDT40N 3P, 3P+N  
Références/references : Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

Marquage additionnel en  
EN 60947-2:2017, EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014  
*Additional marking according to*  
EN 60947-2:2017, EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

EN 60898-1:2003 +A1:2004 +A11:2005 +A12:2008 +A13:2012

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

STR/2575/IMQ / TR n° PB16-0009380-05-00, PB16-0009380-05-01 à/to  
PB16-0009380-05-16

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*


Fontenay-aux-Roses, 08/02/2019

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

**Didier BOURGES**

Responsable des Opérations Certification / *Manager of Certification Operations*



## Annexe de la licence / Annex of license NF012\_1809

### Gamme / Series iDT40N 3P, 3P+N

Références / References	Courant assigné / Rated current In : (A)	Nombre de Pôles / Number of poles	Courbe / Curve
A9P24306	6	3P	C
A9P24310	10	3P	C
A9P24316	16	3P	C
A9P24320	20	3P	C
A9P24325	25	3P	C
A9P24332	32	3P	C
A9P24340	40	3P	C
A9P34306	6	3P	D
A9P34310	10	3P	D
A9P34316	16	3P	D
A9P34320	20	3P	D
A9P34325	25	3P	D
A9P34332	32	3P	D
A9P34340	40	3P	D
A9P24706	6	3P+N	C
A9P24710	10	3P+N	C
A9P24716	16	3P+N	C
A9P24720	20	3P+N	C
A9P24725	25	3P+N	C
A9P24732	32	3P+N	C
A9P24740	40	3P+N	C
A9P34706	6	3P+N	D
A9P34710	10	3P+N	D
A9P34716	16	3P+N	D
A9P34720	20	3P+N	D
A9P34725	25	3P+N	D

Caractéristiques techniques / Technical Characteristics	EN 60898-1
Tension d'emploi assignée / Rated operational voltage Ue : (V)	400
Courant assigné / Rated current In : (A)	Voir tableau ci-dessus / See above table
Fréquence assignée / Rated frequency : (Hz)	50/60
Nature du courant / Nature of supply :	~
Nombre total de pôles / Total number of poles :	3P, 3P+N
Nombre de pôles protégés / Number of protected poles :	3
Tension d'isolement assignée / Rated insulation voltage Ui : (V)	440
Tension assignée de tenue aux chocs / Rated impulse withstand voltage Uimp : (V)	4 000
Caractéristique de déclenchement instantané / Instantaneous tripping current :	C, D
Température ambiante de référence / Reference ambient air temperature : (°C)	30 °C
Pouvoir de coupure assigné / Rated short-circuit capacity Icn : (A)	6 000
Rated making and breaking capacity on one pole separately Icn1: (A)	6 000
Classe de limitation d'énergie / Energy limiting class (I <sup>2</sup> t) : Selon/according to EN 60898-1	3
Distance de grille (essais de court-circuit) / Grid distance (short-circuit tests) :	35 mm (3P) 45 mm (3P+N)
Type de protection contre les influences externes / Protection against external influences :	Fermé/enclosed
Degré de protection / Protection degree :	IP20
Groupe de matériau / Material group :	II
Méthode de montage / Method of mounting :	En tableau sur rail panel board / distribution board, on rail
Mode de connexions électriques / Method of electrical connection	non associé au dispositif de fixation mécanique / not associated with the mechanical-mounting
Type de bornes / Type of terminals :	A trou / pillar terminals
Diamètre des vis des bornes / Nominal diameter of thread : (mm)	4,2 mm
Mode de commande / Operating means	manette / lever

## Annexe de la licence / Annex of license NF012\_1809

### CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL / CHARACTERISTICS OF APPLIANCE

Caractéristiques techniques / <i>Technical Characteristics</i>	** EN 60947-2
Catégorie d'emploi / <i>Utilization category</i>	A
Milieu de coupure / <i>Interruption medium</i>	Air
Type de conception / <i>Design</i>	Moulded case
Mode de commande / <i>Method of controlling the operating mechanism</i>	Opération manuelle indépendante / <i>Independent manual</i>
Aptitude au sectionnement / <i>Suitability for isolation</i>	Oui / <i>yes</i>
Possibilité d'entretien / <i>Provision for maintenance</i>	Non / <i>no</i>
Mode d'installation / <i>Method of installation</i>	Fixe / <i>fixed</i>
Degré de protection / <i>Protection degree</i> :	IP20
Tension d'emploi assignée / <i>Rated operational voltage Ue</i> : (V)	400
Tension d'isolement assignée / <i>Rated insulation voltage Ui</i> : (V)	440
Tension assignée de tenue aux chocs / <i>Rated impulse withstand voltage Uimp</i> : (V)	4 000
Courant assigné / <i>Rated current Ie</i> : (A)	Voir tableau ci-dessus / <i>See above table</i>
Fréquence assignée / <i>Rated frequency</i> : (Hz)	50/60
Nature du courant / <i>Nature of supply</i> :	~
Nombre total de pôles / <i>Total number of poles</i> :	3P, 3P+N
Nombre de pôles protégés / <i>Number of protected poles</i> :	3
Service assigné / <i>Rated duty</i>	Ininterrompu / <i>uninterrupted</i>
Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit / <i>Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu</i> : (A)	10 000
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit / <i>Rated service short-circuit breaking capacity Ics</i> : (A)	7 500 ≤ 25A (75% Icu) 5 000 > 25A (50% Icu)
Compatibilité électromagnétique / <i>Electromagnetic compatibility</i>	Environnement A
Caractéristique de déclenchement instantané / <i>Instantaneous tripping current</i> :	8 x In (C curve) 12 x In (D curve)
Température de calibration de référence / <i>Reference ambient calibration air temperature</i> : (°C)	50 °C
Degré de pollution / <i>Pollution degree</i>	3
Groupe de matériau / <i>Material group</i> :	II
Distance de sécurité (essais de court-circuit) / <i>safety distance (short-circuit tests)</i> :	35 mm (3P) 45 mm (3P+N)

\*\* Conformité démontrée par / *Compliance demonstrated by* :

CBTC IT-18865 / TR n° PB16-0012452-06-00, PB16-0012452-06-01 à/to PB16-0012452-06-37

CBTC IT-19131 / TR n° PB16-0012452-04-00, PB16-0012452-04-01 à/to PB16-0012452-04-36