

Fiche produit

Caractéristiques

FSMSC3D2CH

Service DE Serenity - maint 3ans - poste HTA
comptage HT 2transfo - j ouvrés - C



Principales

Lifecycle Service	Maintenance preventive
Typologie du service	Contrat
Période d'intervention	Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
Zone d'intervention	Zone 3
Type de sous-station	C13-100 D2
Description du service	Nettoyage du poste Analyse dielectrique de l'huile d'un transformateur immergé Procédure de sécurité Inspection visuelle Test fonctionnel des composants et mecanismes Rapport client avec préconisations
Bénéfices du service	Continuité de service Risque de panne réduit Optimisation des couts de maintenance
Fonctions disponibles	Consignation déconsignation optionelle
Termes et Conditions	This document presents an indicative non-binding offer Les conditions générales s'appliquent
Services non inclus	Tester le système détection d'incendie Mesure de securité / sûreté physique Dimensionnement des installations Identification des cheminements des cables Toute opération non listée dans la description du service Tout test spécifique

Complémentaires

Durée	3 ans
-------	-------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.