

**LCIE N° : NF012\_3265**

Titulaire :  
*License Holder:*

**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS**  
35, rue Joseph Monier  
92500 RUEIL-MALMAISON  
France

Site de fabrication :  
*Factory:*

**LEXEL FABRIKA SIA (N°1842AP)**  
Krustpils 35a  
LV-1073 RIGA  
Lettonie

Produit :  
*Product:*

**Interrupteurs HBES**  
*HEBS Switches*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008  
EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A12:2010  
EN 60669-2-5:2016

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

CB DE1-65173 / TR 280332-TL3-2  
CB DE1-65173/M1 / TR 295013-TL3-2

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

La licence / *License* NF012\_1687/M2 du/of 30/09/2020. Ajout de référence(s) produit/addition of product references

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 21/04/2022

Date de fin de validité / *Expiry date :*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

  

**Jérôme REYSSON**  
Responsable Certification/Certification Officer

**RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**  
**REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS**

<b>Mécanisme / Mechanism</b>	<b>Références / references</b>	<b>Gamme / series</b>
NH3508	NU2802 Studio color, Studio metal	Unica
	NU4002 Pro	Unica
	NU6002 Pure	Unica
	NVE6881602 Studio	Unica
	S5X0802X	Odace Touch, Odace
	S520702X	Odace Styl
	S5X0902X	Odace You
	BBV49550 Basic	Exxact
	BBV49575 Combi	Exxact
	BBV49583 Primo	Exxact
	BBV49558 Primo	Exxact
	BBV49558 Solid	Exxact
	S1A45091 Solid glass	Exxact
	PHA7753102	Sedna Design
	PHA7751002	Sedna Elements
S3-0702	Ovalis	
Plaque/frame	NVE6879002	-
	NVE6879602	-

Fonction / <i>Pattern number</i>	4
Ouverture des contacts / <i>Contact opening</i>	microdistance d'ouverture / <i>micro-gap</i>
Degré de protection / <i>Protection degree</i>	IP20
Mode de commande / <i>Method of actuating</i>	à bouton poussoir / <i>push-button</i> système de communication externe / <i>other external influences e.g. communication</i> <i>system</i>
Méthode de montage / <i>Method of mounting</i>	encastré / <i>flush-type</i>
Méthode d'installation / <i>Method of installation</i>	conception A / <i>design A</i>
Type des bornes / <i>Type of terminals</i>	à vis / <i>screw-type</i>
Sortie par câble souple / <i>Flexible cable outlet</i>	sans / <i>without</i>
Tension assignée / <i>Rated voltage</i>	230 V
Fréquence assignée / <i>Rated frequency</i>	50 Hz