

LCIE N° : NF012_4685

Titulaire :
License Holder:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35, rue Joseph Monier
92500 RUEIL MALMAISON - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA (N°1146AP)
Ctra de Pamplona a Logroño, s/n
31100 PUENTE LA REINA, NAVARRA - ESPAGNE

Produit :
Product:

Sortie de câble pour installations électriques fixes
Cable outlet

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / Serie : Odace
Références / References: S9- -662-
Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021
EN 60670-22:2006 + A1:2024 + A11:2024

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n°23976185-805789 Version: 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 02/05/2025

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Jérôme REXSSON
Responsable Certification/Certification Officer

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Type : S9- -662- (Frame / support), S9-9660- (cover / capot)

Accessoire Accessory	Référence Reference	Nombre d'éléments Number of elements	Code IP IP code	Caractéristiques Features
Plaque de recouvrement Cover-plate	S9 - - 702-	1 poste / 1 gang	IP21	Odace
	S9 - - 704-	2 postes / 2 gangs		
	S9 - - 706-	3 postes / 3 gangs		
	S9 - - 708-	4 postes / 4 gangs		
	S9 - - 714-	2 postes / 2 gangs	IP21	Odace, vertical 57 mm
	S9 - - 716-	3 postes / 3 gangs		
Griffes en option Optional Claws	S989690-	---	---	Pour boîtes de 30/40 mm For 30/40 mm boxes
	S989691-	---		Pour boîtes de 50/60 mm For 50/60 mm boxes

1st - in S9... reference = Color

2nd - in S9... reference = Color / Assembly

Last - in S9... reference = Packaging

Tension d'isolement assignée / Rated insulation voltage	250V
Nature du matériau / Nature of material	Isolant / <i>Insulating</i> /
Mode de montage Method of installation	Encastrées, semi-encastrées dans des murs massifs, des plafonds ou des planchers ne convient pas au montage dans le béton / <i>Flush, semi-flush in solid walls, ceilings or floors not suitable for installation into concrete</i>
Type(s) d'entrées (de sorties) Type(s) of inlets (outlets)	Avec entrées pour câbles gainés pour installations fixes / <i>With inlets for sheathed cables for fixed installations</i> Avec entrées pour câbles souples / <i>With inlets for flexible cables</i> /
Moyens de fixation Clamping means	Avec retenue de câble / <i>With cable retention</i> /
Température minimale pendant l'installation Minimum temperature during installation	-5°C
Degré de protection contre l'accès aux parties dangereuses et contre les effets nuisibles dus à la pénétration de corps solides étrangers selon l'IEC 60529 avec un degré minimum IP 2X / <i>The degree of protection against access to hazardous parts and against harmful effects due to the ingress of solid foreign objects according to IEC 60529 with a minimum degree of IP 2X : IP21</i>	
Le degré de protection contre les effets nuisibles dus à la pénétration d'eau selon l'IEC 60529 / <i>The degree of protection against harmful effects due to the ingress of water according to IEC 60529 : IP21</i>	
Méthode de fixation des bornes ou des dispositifs de connexion dans la boîte de connexion / <i>Method of fixing the terminals or connecting devices in the connecting box</i>	Sans fixation (pour bornes ou dispositifs de connexion flottants) / <i>Without fixing (for floating terminals or connecting devices)</i>
Dimensions extérieures du câble flexible (mm) / <i>External dimensions of flexible cable (mm) :</i>	Ø 6 - 12 mm
Type de câble (nombre de conducteurs et section (mm²)) / <i>Type of cable (number of conductors and section (mm²)) :</i>	3 x 2,5 mm²