

LCIE N° : NF012_1666

Titulaire :
License Holder:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35 rue Joseph Monier - 92500 Rueil Malmaison - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

LEXEL FABRIKA SIA (1842AP)
Krustpils 35a ; LV-1073 RIGA - LETTONIE

Produit :
Product:

Interrupteurs HBES
HEBS Switches

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Références/References : NH3525, NH3535, NH3537
Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

230V~ - 50Hz – 10AX
Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008
EN 60669-2-5:2016
EN 60669-2-1: 2004 + A1: 2009 + A12 : 2010

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s)* n° DE1-60425 / TR 246615-TL6-1

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancel and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 10/09/2018


Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Didier BOURGES

Responsable des Opérations Certification / Manager of Certification Operations



Annexe de la licence / Annex of license NF012_1666

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Références <i>References</i>	Valeur nominales <i>Nominal values</i>	Fonction <i>Pattern number</i>
NH3525	10AX	1
NH3535	10AX	1
NH3537	10AX	1

Fonction / Pattern number	1
Ouverture des contacts / Contact opening	microdistance d'ouverture / micro-gap
Degré de protection / Protection degree	IP20
Mode de commande / Method of actuating	à bouton poussoir / push-button proximité / proximity système de communication externe / other external influences e.g. communication system
Méthode de montage / Method of mounting	encastré / flush-type
Méthode d'installation / Method of installation	conception A / design A
Type des bornes / Type of terminals	à vis / screw-type
Sortie par câble souple / Flexible cable outlet	sans / without
Caractéristiques assignées / Ratings	10 AX, 230 V~