

Raccords en "C" cuivre étamé

Norme(s) :

Dérivation d'une câblette de terre à partir d'un circuit de terre principal

Code SM-CI	Référence	Code Enedis	Section (mm ²) A+B	
			mini	maxi
P978053058	C 25 CUET	67 08 725	25 + 10	29,3 + 29,3
P978053060	C 35 CUET	67 08 728	30 + 25	35 + 35
S9411670	RCC 10 E	67 08 710	10 + 2x1,5	10 + 10
S9411662	RCC 16 E	-	16 + 2x1,5	16 + 16
S9411678	RCC 50 E	67 08 746	50 + 16	50 + 50
S9411682	RCC 75 E	67 08 776	70 + 35	95 + 75
S9411681	RCC 95 E	-	75 + 75	95 + 95
S9411672	RCC 120 E	-	120 + 35	120 + 120
S9411677	RCC 150 E	-	150 + 75	150 + 150
S9411676	RCC 185 E	-	115 + 95	185 + 185

