

Bracelets isolants pour câbles

Norme(s) : EDF HN 33-S-62

Bracelets isolants, en matière isolante de haute résistance mécanique et climatique pour fixation des câbles sur supports ou parois.

Mise en oeuvre

– Par feuillard (déjà installé ou non), largeur maxi 20 mm, épaisseur maxi 0,7 mm. Blocage de l'embase sur le feuillard par vis intégrée.


Matière : Thermoplastique protégée UV

| Code SM-CI | Référence | Code Enedis | Capacité Ø ext. (mm) | Support bois | Support béton ou métallique |
|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------|
| P977062002 | BIC 15 30 | 68 86 652 | 7 - 30 | x | x |
| P977062006 | BIC 30 50 | 68 86 654 | 30 - 50 | x | x |
| P977062012 | BIC DB 30 50 | 68 86 674 | 30 - 50 | x | x |
| P977062009 | BIC 50 90 | 68 86 661 | 50 - 90 | x | x |
| P977062010 | BIC 50 90 AM | 68 86 661 | 50 - 90 | x | x |

URL SOURCE : <http://www.sm-ci.fr/fiches-produits?idp=270>



BIC 15-30



BIC DB 30-50



BIC 30-50
BIC 50-90



BIC 50-90 AM

Possibilité de cerclage feuillard
autour du collier. Utilisation
particulièrement adaptée pour les
têtes de support.

