

## Attestation d'éligibilité

aux exigences de l'opération standardisée

### BAR-EQ-110

Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes (IK 10)

**Marque commerciale : VOILA**

**Nom du produit : VOILA LED**

**Références : 106X XX11, 106X XX13, 106X XX16, 106X XX17**

Le luminaire à modules LED désigné ci-dessus présente un indice de protection aux chocs (IK) de 10. Il est conforme aux conditions minimales pour la délivrance du certificat :

- Durée de vie  $\geq 40\ 000$  heures avec une chute de flux lumineux  $\leq 30\ %$  ;
- Efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire, auxiliaire d'alimentation compris)  $\geq 65\ \text{lm/W}$ .

Le dispositif de contrôle intégré au luminaire présente la fonctionnalité suivante :


- Détection de présence ou de mouvement
- Détection de niveau d'éclairage
- Détection de présence ou de mouvement + Détection de niveau d'éclairage

Une documentation détaillée relative à ces éléments techniques est disponible sur simple demande.

Fait à La Ferté Bernard, le

**27/10/2022**

**Nicolas PESSON**  
Responsable Bureau d'études



Cette attestation du fabricant du produit ne se substitue pas aux attestations sur l'honneur demandées d'une manière générale dans le cadre des CEE.