



Tél. 04 79 87 14 39 - Fax.04 79 87 13 91  
BP 9 - 560 RUE DU PEAGE - 01350 CULOZ  
[www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)

## FICHE TECHNIQUE

### REFERENCE

**IB 40157**

40m - 3G1,5



Visuel non contractuel

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

#### CATEGORIE PROFESSIONNELLE

Norme NFEN 61242 / A11 / A2

#### NBR DE SOCLES

4 en : 2P + T - 16A - 250 Volts  
Norme NFC 61314 / A1

#### FICHE 1

Norme NFC 61314 / A1 - 2P + T - 16A - 250 Volts

#### ALIMENTATION DES APPAREILS DE

La classe 1 ou 2

#### INDICE DE PROTECTION

IP 44  
Norme NFEN 60529 - Clapet + obturateur d'alvéole

#### CABLE NORMALISE HAR DE TYPE

H07RNF isolé à 700 Volts

#### REF DE LA PLATINE

IB

#### DISJONCTEUR THERMIQUE

OUI

#### PUISSANCE MAXI DISPONIBLE EN CABLE

3 G 1,5 3200 Watts déroulé sous 230 Volts  
850 Watts enroulé sous 230 Volts

#### TYPE DE COURANT

Alternatif 50 Hz - 250 Volts

Attention à ne pas dépasser la charge maximale admissible

### OPTION

FDD	: Fiche disjoncteur différentielle 30mA - 250V - 2P + T - 16A	OUI
T	: Triple prolongateur 2P + T - 16A - 250V - IP 66	NON
	: Guide câble	OUI

## CERTIFICAT DE CONFORMITE

La société : **CEBA - QUARTIER MARTINI - BP 9 - 01350 CULOZ**

Déclare sous sa propre responsabilité que les produits référencés ci-dessus

Sont conformes aux normes : NFEN 61242 / A11 / A2

Satisfont aux dispositions de la directive européenne basse tension et au décret d'application d'application 95-1081 du 3 octobre 1995.

Directive 93 / 68 - CE  
73 / 23 - CE

Date d'apposition du CE : Année 2000  
Date du certificat : juil-16

M. DENIS

*En fonction des fabrications, les couleurs et données techniques peuvent être modifiées.*