

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980305001190

ABB新会低压开关有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

ABB新会低压开关有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB新会低压开关有限公司
生产者地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 双电源自动转换开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.11-2016
生产企业名称: ABB新会低压开关有限公司
生产企业地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: dongqiaohong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-14
自我声明地点: 新会

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980305001190



产品系列、型号、规格:

DPT63-CB□C□□; U_i : 440V; U_{imp} : 4kV; I_{th} : C、D特性: 63A、50A、40A、32A、25A、20A、16A、10A、6A、4A、3A、2A、1A, C特性: 0.5A; U_e : AC220V (2P)、AC380V (3P、4P); I_e : C、D特性: 63A、50A、40A、32A、25A、20A、16A、10A、6A、4A、3A、2A、1A, C特性: 0.5A; 使用类别: AC-31B; I_{cm} (峰值): 9.18kA; I_{cn} : 6kA; 电器级别: CB级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P; 控制器 U_{imp} : 4kV.

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-14

自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980305001190



产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

DPT 63 — CB□□□□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①双电源自动转换开关

②断路器壳架电流

③ATSE 等级

④控制器型号:

010:DPT-CB010 控制器

011:DPT-CB011 控制器

⑤微型断路器瞬时脱扣类型

C:C 特性

D:D 特性

⑥额定工作电流(A)

⑦微型断路器极数:

2P:2 极

3P:3 极

4P:4 极

联系人:

董秋宏

电话:

0750-6334646

电子邮箱:

donna-qiuhong.dong@cn.abb.com

指定签字人:



自我声明时间:

2020-09-14

自我声明地点:

新会

生产者签章:

