

954 329



115V / 230V - 50Hz / 60Hz - 400W CE 

Utilisable pour le contrôle de tous les détecteurs thermiques URA.

Défense de l'utiliser dans des locaux à risque d'explosion ou à haute tension.

Procédé de contrôle :

Connecter le vérificateur au réseau électrique 115/230V, et enclencher le ventilateur d'air chaud. Maintenir le vérificateur avec la perche à fourche sous le détecteur. Après la réaction de ce dernier, retirer immédiatement le vérificateur.

Durée des contrôles :

Selon le type de détecteur, quelques secondes à 1 minute sont admissibles.

Les durées de contrôle ne peuvent pas être considérées comme mesure pour la sensibilité d'un détecteur.