



# LICENCE



**LCIE N° : Ma 17029 / 742599**

Titulaire :  
*License Holder:*

**LEGRAND FRANCE Pyrénées**  
Avenue Larribau B.P. 9008; 64050 PAU CEDEX 09 -France

Site de fabrication :  
*Factory:*

**LEGRAND SITEL (24264)**  
Technopole d'Ester - 27 avenue d'Ariane - BP 523 ; 87045 LIMOGES  
Cedex - France

Produit :  
*Product:*

**Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation**  
*Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency  
Evacuation*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

URA

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

343 002

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

NF C 48-150:2014  
NF 468:2013

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s)* n°145839-697558 - 144487-692723 B  
150999-710350 - 156564-724353 - 158867-730946 - 158867-730961  
159987-733298 - 159987-733265 - 161671-737535 A/B - 163495-742587

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

La licence / *License* Ma 17029 / 737535 du/of 14/06/2019 : Modification  
référence de la notice d'emploi

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 22/11/2019

Date de fin de validité / *Expiry date:*

**Didier BOURGES**  
Responsable des Opérations Certification / *Manager of  
Certification Operations*



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



Accréditation  
N° 5-0014

Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**LCIE**  
Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

[WWW.LCIE.FR](http://WWW.LCIE.FR)

**Annexe de la licence / Annex of license  
Ma 17029 / 742599**

**Caractéristiques / Characteristics :**

Caractéristique	Valeur
Type / Type	BAASL Ma
Tension assignée / Rated voltage	230 V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	21
Degré IK / IK degree	07
Autonomie / Autonomy	12 h
Durée alarme générale / Alarm general time	5 min
Classe sonore / Sound class	B
Flux assigné / Rated lumen output	classe S
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH GP 200 20R8H - 8,4V / 200mAh Ni-MH BYD réf. 46220280.- 9V / 200mAh