

**LCIE N° : 13012 / 762333**

Titulaire :  
License Holder:

**URA**  
5 RUE JEAN NICOT;  
93691 PANTIN CEDEX  
FRANCE

Site de fabrication :  
Factory:

**2034BA**

Produit :  
Product:

**Luminaire d'éclairage de sécurité à leds P et NP alimenté par source centralisée**  
Centrally supplied maintained emergency escape luminaire light-emitting diode P AND NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

**URA**

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

**PRACTICE - 129 814, 129 815**

Caractéristiques principales :  
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
Additional information:

/

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015+A1:2018  
NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020  
UTE C 71-802:2001  
NF 467:2012

Documents pris en compte :  
Relevant documents:

TR n° 148030-701936 A/B - 171471-762334 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License 13012 / 701934 du/of 04/09/2017. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 19/04/2021

**Jérôme REYSSON**  
Responsable Certification / Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

## Annexe de la licence / Annex of license 13012 / 762333

### Caractéristiques / Characteristics :

| Caractéristique  | Valeur   |
|--|--|
| Tension assignée / Rated voltage   | 129 814 : 110/220 Vdc - 230 Vac<br>129 815 : 24 Vdc - 48 Vdc   |
| Puissance assignée / Rated power   | 129 814 : 110/220 Vdc : 1,1 W/1,3 W<br>230 Vac : 1 W (1,6 VA)<br>129 815 : 24 Vdc : 0,8 W - 48 Vdc : 1 W |
| Classe de protection contre les chocs électriques /<br>Class of protection from electric shock | II   |
| Degré IP / IP degree   | 40   |
| Degré IK / IK degree   | 04   |
| Flux assigné / Rated lumen output  | 45 lm  |
| Lampe de secours (nature, nombre) /<br>Emergency lamp (type, number)                           | 4 LEDs   |

### Accessoires

| Enjoliveur évacuation | Couleur                           |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 168 130               | Blanc ou à peindre                |
| 168 132               | Gris argent                       |
| 168 134               | Gris acier                        |
| 168 136               | Gris anthracite                   |
| 168 142               | Cuivre                            |
| Porte étiquette       | Désignation                       |
| 168 150               | Issues de secours + flèche droite |
| 168 151               | Issues de secours + flèche haute  |
| 168 152               | Issues de secours + flèche bas    |