


Coffret Plastique
1x12 modules

Séparation physique entre les 2 borniers



1X16mm²



IND1
DX3-ID 40A
300mA, Type AC

PF1
AC
AVEC FUSIBLE
Imax 50kA
In 15kA
TT-TNS
ANNITOR
AN15-31 275

Q1
DX3 C40
Courbe C

Départ
Réseau

Arrivée
Onduleur

1 PE M32

1 PE M16

1 PE M32

Indices de révision				
Indice	Modifications	Date de réalisation	Contrôleur	Dessinateur
A	Première édition	19/09/2024	QD	OLL