


A

B

C



D

E



4 PE M20 BIS 1 PE M20 BIS 1 PE M25 1 PE M20 BIS 1 PE M25

COFFRET 2X18 MODULES IP65 IK07 CLASSE II
ETIQUETTE NORMALISÉE UTE C 15 712-1
PARTIE DC EN PARTIE HAUTE DU COFFRET
ENTREES +/- PAR LE HAUT VIA 2 CONNECTEURS MC4 FEMELLES SUR - ET 2 MALES SUR +
SORTIES +/- PAR LE HAUT VIA 4 PRESSE ETOUPES M16
PASSAGE TERRE VIA 1 PE M20 BIS
PARTIE AC EN PARTIE BASSE DU COFFRET
ENTREES EN PROVENANCE ONDULEUR PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M25
SORTIE VERS EDF PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M25
PASSAGE TERRE VIA 1 PRESSE ETOUPE M20 BIS PAR LE BAS



Siège social & usine de production nord :
 20 avenue Marcel LIABASTRE
 14600 HONFLEUR
 Usine de production sud :
 9003 Avenue de Satolas Green
 69330 PUSIGNAN
 Tel : 02 31 65 59 40
 Internet: www.madenr.com

Titre du dossier :
Coffret-mixte-NOLG-2PV2-1050ns-MC4+AC-Triphasé-4-5kW

Référence MADEnR
FBP3K132LG/33242005LG

Concepteur
OLL

Date
12/11/2024

Indices de révision				
Indice	Modifications	Date de réalisation	Contrôleur	Dessinateur
A	Première édition	12/11/2024	QD	OLL