


# Barre de mise à la terre pour boîtier d'inspection – 545135



- Barre omnibus de terre pour une utilisation conjointe avec des boîtiers d'inspection des tiges de terre



**Qualifoudre**  
INERIS  
Certification n° 1023116012083

Référence	545135
Matériau	Cuivre
Longueur (L)	200 mm
Largeur (W)	25 mm
Épaisseur (T)	5 mm
A	25 mm
Dimension du trou (HS)	10,5 mm
Nombre de trous	8
Boîtier d'inspection	PIT03
Poids unitaire	0,222 kg
Certifications	Qualifoudre
Quantité Standard d'Emballage	1 pc
UPC	78285687526
EAN-13	3479775451350

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur [www.erico.com](http://www.erico.com) et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2020 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.