

DISTRIBUTEUR D'ARRIVEE 200A/60A

Spécification technique : Enedis-Spec-Distributeur

IL EST CONSEILLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION DU MATERIEL

Note : Ce matériel doit être installé par du personnel compétent et familier tant avec l'équipement qu'avec les règles de consignation. Cette notice ne peut en aucun cas se substituer à tout stage ou expérience relevant des consignes de sécurité.

Important : S'assurer que les règles d'exploitation sont respectées et notamment les prescriptions de la NF C14-100. Cette notice ne concerne que les principales étapes de l'installation du matériel sur des câbles hors tension. Les montages sous tension sont effectués sous la responsabilité du donneur d'ordre, dans le respect des règles en vigueur, notamment celles des CET-BT et des instructions UTE 18-510.

CARACTERISTIQUES DES BORNES DE RACCORDEMENT

- ✓ Capacités raccordement principal :
 - 35 à 150mm² aluminium, 150mm² avec mise au rond (si sectoral). Le brossage sous graisse n'est pas obligatoire.
 - 25 à 150mm² cuivre.
 - N'accepte pas le raccordement des barres.
- ✓ Capacités raccordement dérivation individuelle:
 - 16 à 25 mm² aluminium câblé suivant NF C 33-209
 - 16 à 35 mm² aluminium massif suivant NF C 33-210
 - 16 à 35 mm² aluminium câblé et 16 à 35 mm² aluminium massif suivant NF C 32-321
 - 6 à 35 mm² cuivre câblé suivant NF C 32-321


OUTILLAGE PRECONISE

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tournevis cruciforme isolé Pozidriv N°2 ✓ Tournevis plat lame de 6.5mm | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Clé triangle de 11mm ✓ Couteau d'électricien | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Clé à cliquet isolé, rallonge 125mm carré 3/8, douille 6 pans de 10 ✓ Profondeur 6 pans : 10mm mini ✓ L'utilisation d'une visseuse est interdite |
|---|---|---|

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES PARTICULIERES

Connecteur de dérivation individuelle **1** :

- Connecteur **CPF** (Connecteur Porte Fusible) Seifel :




Bornier de connexion principale **2** :

- Borne de connexion 60A, amovible et IP2X par pôle :




Pénétration des gaines de dérivation individuelle **3** :

Dispositif d'obturation spécifique permettant d'optimiser le temps de mise en oeuvre lors de l'installation et d'assurer un degré de protection optimum.



CONFIGURATIONS SEIFEL MAXI : 6 Dérivations individuelles monophasées




Dans le cas d'une colonne électrique horizontale, le neutre doit être placé en position basse.


1 – FIXATION DU DISTRIBUTEUR

La pose du distributeur doit être réalisée sur un support plan conformément aux recommandations de la norme NFC 14-100

- Retirer le capot en déverrouillant les vis $\frac{1}{4}$ de tour (sens anti-horaire).
- Déposer les tiroirs et les supports CPF.
- Mettre en place les colliers de serrage des câbles de dérivation individuelles (non fournis).
- Vérifier que le support de fixation est plan puis fixer le distributeur aux 4 points normalisés (150mm x 200mm).
- Mettre en place les 4 bouchons fournis.



Si besoin, pour faciliter la mise en place du câble de réseau principal, il est possible de déposer le bornier principal :





- Dévisser les deux vis de fixation,
- Soulever le bornier afin de l'extraire de son logement.

2 - RACCORDEMENT DU BORNIER PRINCIPAL COTE COLONNE :

- 1 Déposer les 8 coulisseaux en les déplaçant, vers l'extérieur, de leur logement.
 - 2 Dans le cas d'un câble en passage tétra polaire, la gaine doit pénétrer de 10mm minimum dans le distributeur, conducteurs épanouis et en place.
 - 3 Dénuder les conducteurs, côté colonne, sur 60 mm* puis les insérer dans leur connecteur respectif en appui sur la butée de câble 4,
 - 5 Centrer et fixer le ou les câbles en aval du distributeur.
 - 6 Mettre en place les coulisseaux, et s'assurer qu'elles sont en position basse avant le serrage.
 - 7 Visser la vis jusqu'à rupture de la tête fusible en s'assurant que la clé est dans l'axe de la vis. L'utilisation d'une visseuse est interdite. Vérifier le bon contact du câble sur la borne après le serrage (absence de partie isolante sur la connectique).
- Dans le cas d'un resserrage, il est impératif d'utiliser une clé dynamométrique. Le couple à appliquer est de **16 N.m**.

- 8 Refermer les capots et s'assurer du respect des degrés de protection IPXXB,



3 - RACCORDEMENT DU BORNIER PRINCIPAL COTE CCPC :

- 1 Dénuder les conducteurs, côté CCPC, sur 35 mm puis les insérer dans leur connecteur respectif en appui sur la butée de câble 2,

- 3 Centrer et fixer le ou les câbles en amont du distributeur.

Précaution pour conducteur de neutre massif :


Pour les conducteurs de neutre en aluminium massif des câbles de réseau BT, centrer le conducteur de neutre massif dans le connecteur.

- 4 Mettre en place les coulisseaux inférieurs, en vérifiant qu'elles sont en position haute avant le serrage.

- 5 Visser la vis jusqu'à rupture de la tête fusible en vérifiant que la clé est dans l'axe de la vis. L'utilisation d'une visseuse est proscrite. Vérifier le bon contact du câble sur la borne après le serrage (absence de partie isolante sur la connectique).

Dans le cas d'un resserrage, il est impératif d'utiliser une clef dynamométrique. Le couple à appliquer est de **16 N.m**.

- 6 Refermer les capots et s'assurer du respect des degrés de protection IPXXB,




4 – PREPARATION DES DERIVATIONS INDIVIDUELLES

- 1 Utiliser de préférence, les entrées de gaine situées sous les barreaux support de CPF,

- 2 Les entrées de gaine situées aux extrémités du distributeur restent accessibles après la mise en place des barreaux support de CPF,


- 3 Pour les gaines de diamètre 40mm, retirer l'ensemble de l'obturateur et détacher la partie repérage 4 pour effectuer l'identification de la dérivation (à fixer par collier sur la gaine à l'extérieur du distributeur),

- 5 Pour les gaines de diamètre 32mm, replacer dans le distributeur le réducteur IP2X 6 et repérer la dérivation à l'identique de l'étape n° 3 avec la partie repérage 4.





5 – RACCORDEMENT DES DERIVATIONS INDIVIDUELLES (CPF INTERCHANGEABLE DE TOUS LES CONSTRUCTEURS)

- 1 Mettre en place les deux barreaux support CPF en les insérant dans le distributeur, fixer chaque barreau support à l'aide des 2 vis,
- 2 Réaliser la mise en forme du conducteur à raccorder et le couper au niveau de l'extrémité des flèches de coupe. **Ne pas dénuder le conducteur sauf dans le cas d'un conducteur unipolaire de type U-1000 R2V (double gainage) ou la gaine extérieure doit être retirée.** Le barreau support accueille les CPF interchangeables de tous les constructeurs.



- 3 Engager le connecteur CPF sur le conducteur et l'insérer dans les glissières du barreau support.
- 4 Faire glisser le CPF jusqu'au clip.




- 5 Visser la vis jusqu'à rupture de la tête fusible en s'assurant que la clé est dans l'axe de la vis. L'utilisation d'une visseuse est interdite. Dans le cas d'un resserrage, il est impératif d'utiliser une clef dynamométrique. Le couple à appliquer est de **9 N.m** (CPF SEIFEL).
- 6 Inscrire la référence du client sur l'emplacement prévu à cet effet.
- 7 Pour retirer le connecteur, utiliser un tournevis et faire levier sur le clip.

Nombre de réutilisations **Maximum** des connecteurs CPF après rafraîchissement des conducteurs :
⇒ 4 réutilisations sur conducteurs en aluminium,
⇒ 2 réutilisations sur conducteurs en cuivre.

6 – OPERATIONS COMPLEMENTAIRES


PASSAGE DES CABLES DE TELEREPORT

- Dans le distributeur
- Sous le distributeur



PRISES DE REALIMENTATION

- Décliper les caches bornes,
- Connecter les prises de réalimentation sur les fiches M8,



FERMETURE DU CAPOT

- Ouvrir la partie prédécoupée des tiroirs selon le diamètre des câbles en vérifiant que le degré de protection IP2X est respecté,
- Mettre en place les tiroirs et fermer le capot en verrouillant les deux vis ¼ de tour (sens horaire),
- Mettre en place les scellés.

7 – ELIMINATION DU PRODUIT

En fin de vie, le coffret est facilement démontable à l'aide d'outils traditionnels et chaque élément peut être isolé. Les pièces en matériau synthétique sont identifiées d'une marque de leur famille d'appartenance pour permettre un tri éventuel avant recyclage.

TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE EST INTERDITE SAUF AUTORISATION DE LA SOCIETE SEIFEL

SEIFEL
8 rue Claude Chapel
CS51865
35418 SAINT-MALO
Tél. : 02.99.81.51.70