

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5302.167

Entretoise transversale

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 5302.167 - Entretoise transversale pour montants 19" de baies VX IT

For depth- and width-variable mounting of 482.6 mm (19") mounting angles, standard, in 800 mm wide VX IT network/server enclosures.

Caractéristiques

Référence	VX IT 5302.167
Modèle	pour VX IT montant 19" « standard »
Description produit	Pour la fixation variable en largeur des montants 19" « standard » dans les baies réseaux / serveurs VX IT d'une largeur de 800 mm.
Avantages	Équipement symétrique ou asymétrique possible Plus d'espace pour le guidage de câbles ou pour l'intégration d'une unité de refroidissement par liquide (LCU) dans une installation unilatérale, asymétrique (décalée latéralement) Optimal pour l'intégration des montants 19" pour l'équipement alternatif avec des composants 21", 23", ou 24" Pour augmenter le rendement énergétique d'une climatisation de baie intégrée, la zone sur le pourtour du plan de montage 19" peut être compartimentée avec des déflecteurs d'air pour une mise en œuvre ciblée du flux d'air de refroidissement et une réduction des pertes d'air
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Charge admissible	4000 N
Consigne de montage	La fixation est réalisée directement sur le l'ossature Une équerre de montage pour traverse transversale est requise pour visser les montants sur la traverse transversale
Convient à	Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage	2 p.

Caractéristiques

Poids/UE	3,84 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177955615
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Approbation

Approbation	GOST
-------------	------