


Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boîte maçonnerie 75 x 75mm profondeur 40

Référence : 52105

Produit(s) de la gamme : **XL TRADI**



Caractéristiques :

Fonction	: Boite d'appareillage 1 poste carrée à sceller pour murs maçonnes. Profondeur 40mm, avec 3 puits de rattrapage d'aplomb.
Désignation	: Boite d'appareillage 1 poste 75x75x40mm pour
Mode de pose	: Ouvrage en briques apparentes
Couleur	: Bleu
Largeur	: 71
Modèle	: Unique
Sans halogène	: Non
Forme	: Carré
Traitement de la surface	: Non traité
Garnissage	: Sans
Type de construction	: Boîte de jonction/raccordement d'appareils
Profondeur intérieure	: 40
À coupler/juxtaposer	: Oui
Longueur	: 71
Plombable	: Non
Maintien de fonction	: Sans
Matériau	: Plastique
Nombre d'entrées	: 12
Fixation des appareils	: Visser ou à griffe
Pour le nombre d'inserts d'appareil	: 2
Fixation au crochet de luminaire	: Non
Avec blindage	: Non
Avec languettes à clou	: Non
Avec vis	: Oui
Étanche à l'air	: Non
Pour diamètre de câble	: 25
Pour diamètre de câble	: 6
Indice de protection (IP)	: IP20
Pour diamètre du tube	: 20/25 mm
Pour diamètre du tube	: 16/20 mm
Entrée de l'arrière	: Oui
Équipé d'une couronne rotative	: Non
Traversée par une membrane d'étanchéité	: Non
Traversée par une tubulure	: Non
Traversée par une membrane à niveaux	: Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Traversée par une ouverture défonçable : Oui
Entraxe fixation : 71mm

Conformité :

Conformité CE : Oui
Norme de référence : NF EN 60670-1
Produit DEEE : Non

Composition :

Boite en PS 850°C

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -5 à 60 °C
Température d'utilisation de : -5 à 40 °C


Accessoires :

Réf.	Désignation
521 22	Cache-peinture pour 521 05
521 24	Niveau pour 521 04, 521 05 et 521 11

Référence(s) dérivée(s) :

521 04	Prof. 30 mm
521 05	Prof. 40 mm
521 11	Prof. 50 mm

Dimensionnel :



Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

