

Fiche technique produit



Interrupteur 2P et 4P AC22 à coupure pleinement visible

Référence : voir tableau



Caractéristiques :

Interrupteur 2P et 4P à coupure pleinement visible.

Catégorie d'emploi AC 22 B suivant EN 60947-3 (Commande de charges mixtes ohmiques et inductives, y compris surcharges modérées)

Verrouillable en position ouvert ou fermé

Certificat :

Certificat CE et Directive basse tension (LVD) n° MTCGZLV1112310435LM en date du 9 janvier 2012,

Rapport associé n° MTCGZLV1112310435LM

Norme de référence : IEC 60947-3, 3^e édition 2008, IEC 60947-1 5^e édition 2007, IEC 60947-3 : 2009.

Préconisation de montage :

Couple serrage vis de 2 m.N

Montage sur rail symétrique EN60715

Tableau des références :

| Nombre de pôle | Tension (V) | Référence | Calibre (A) | Encombrement |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|
| 2 | 400 | 30001 | 16 | 2 modules de 18mm |
| | | 30002 | 32 | |
| | | 30003 | 40 | |
| | | 30004 | 63 | |
| | | 30005 | 100 | |
| 4 | | 30011 | 16 | 4 modules de 18mm |
| | | 30012 | 32 | |
| | | 30013 | 40 | |
| | | 30014 | 63 | |
| | | 30015 | 100 | |

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81