

☐ These dimensions will be especially checked at delivery

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

☐ Ausschließlich Prüfmaße

Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Farbe: signalbraun,
 ähnl. RAL 8002
 color: signal brown,
 similar to RAL 8002

"Y"


$L \pm 3\%$

Gesamtlänge/totale length

Technical drawing of a cable cross-section. The drawing shows a central core with two layers of conductors. The outer layer is labeled "blau '1'" (blue '1') and the inner layer is labeled "braun '2'" (brown '2'). The drawing includes dimensions: a length of $L - 24 \pm 3\%$ and a diameter of $\varnothing 14,5^{+1}_0$. The text "Schnittlänge/cutting length" is present. The drawing is labeled "a" in a circle. The text "alle Aderenden ultraschallverdichtet" (all wire ends are ultrasonic welded) is written in the center.

Kabel type/cable type H07RN-F 2G1,5

"Y"



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the

Teile-Nr. part-no.		L		Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signal brown)			Typ type					
96.522.XX38.4		XX in dm-Schritten		96.522.1038.4 = 10dm/L= 1000mm			RST2012KF-S315 L 10BR01					
U6.522.XX38.4		XX in m-Schritten		U6.522.1238.4 = 12 m/L=12000mm			RST2012KF-S315 LX12BR01					
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!						
Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
	/		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	706.522.1038.4 01K	a		
	/			gezeichnet drawn	13.06.	Kneitz						
	/			geprüft checked	-	-						
	/			Normgepr. Stand. check	-	-						
Maße in mm/Dimensions are in mm												
	/	Vol.	mm ³	Off./Surf.	mm ²	Ersatz für/Replacement for: -						
	/		wieland			Type	Benennung/Title PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG Federkraftanschluß/spring-clamp connection Kodierung/keying 1 50V					
a	21.02.2011/											
Index	Datum / Blatt Date / Sheet											
Änderung/Revision												
			Elektrische Verbindungen									