

fiche produit

article n° R1.188.3830.0

dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNO 4083KM-A 0,5s_ DC 24V

Unité de base également pour ascenseurs EN 81-20/50 et chaudières EN50156-1, commande à simple canal ou bicanale, réinitialisation automatique / manuelle avec surveillance, détection de courts-circuits transversaux, surveillance synchrone 0,5 seconde, 3 sorties de courant sécurisées, 1 sortie de signalisation, 24 V c.c., connecteur à vis enfichable



article n°	R1.188.3830.0
EAN	4049088143601
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

fonction d'affichage	3 LED, vert
distances d'isolement entre les circuits	EN 60664-1
degré de protection relatif à la norme DIN EN 60529 (boîtier)	IP40
degré de protection relatif à la norme DIN EN 60530 (bornes)	IP20
température ambiante minimum	-25 °C
température ambiante maximum	65 °C
bornes à vis, unifilaire / solide	1 x 0,2 mm² - 2,5 mm² / 2 x 0,2 mm² - 1,0 mm²
bornes à vis, unifilaire avec embouts	1 x 0,25 mm² - 2,5 mm² / 2 x 0,25 mm² - 1,0 mm²
couple admissible min.	0,5 Nm
couple admissible max.	0,6 Nm
couple de serrage	0,6 Nm
poids	0,2 kg
normes	EN ISO 13849-1EN 62061, EN 81-1EN 50156-1EN 62061EN 81-1EN 50156-1
convient pour les fonctions de sécurité	oui
avec fonction d'inhibition	non
avec boucle de rétroaction	oui
avec entrée de démarrage	oui
catégorie d'arrêt selon la norme IEC 60204	0
possibilité de montage sur rail porteur	oui

données de connexion

bornes amovibles	oui
type de connexion électrique	connexion à vis

application

version	unité de base
---------	---------------

convient pour la surveillance des interrupteurs magnétiques	oui
convient pour le contrôle des détecteurs de proximité	oui
convient pour la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence	oui
adapté à la surveillance des dispositifs de protection optoélectroniques	oui
convient pour le contrôle des interrupteurs de position	oui

circuit de sortie

circuits de validation	contact normalement ouvert
voie de signalisation	ouvreur
matériel de contact	alliage Ag, plaqué or
tension de commutation nominale, sortie de sécurité AC	230 V
tension de commutation nominale, sortie de sécurité DC	24 V
tension de commutation nominale, circuit de signalisation AC	230 V
tension de commutation nominale, circuit de signalisation DC	24 V
courant thermique max. Ith, sortie de sécurité	6 A
courant thermique max. Ith, circuit de signalisation	2 A
courant total max. I2 de tous les circuits	25 A ²
catégorie d'application AC-15 (NO)	Ue 230V, Ie 5A
catégorie d'application DC-13 (NO)	Ue 24V, Ie 5A
protection court-circuit (NO), max. fusionner insérer	6 A fusible classe gG, fusible intégré <100 A ² s
durée de vie mécanique	107 cycles de permutation
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardé, avec contact	1
nombre de sorties, sécurité, non-différé, avec contact	3

circuit de commande

tension de sortie nominale DC	22,5 V
courant d'entrée (circuit de sécurité / réinitialisation du circuit)	25 mA
courant de crête (circuit de secours / circuit de RAZ)	100 mA
temps de réponse tA1	250 ms
temps de réponse tA2	250 ms
cycle de service min.	60 ms
temps de réarmement tW	leer 120 ms
tR Temps de déclenchement	leer 20 ms
temps de synchronisation tS	leer 0,5 s
temps d'appui l'autorisation du test tTP	< 0,8 ms
résistivité maximum, par canal	# (5 + (1.176 x UB / UN - 1) x 100) #
type de fonction de commutation des entrées	contact normalement ouvert
entrées d'évaluation	2 canaux

circuit d'alimentation

tension nominale U	DC 24 V
consommation nominale DC	1,6 W
tension de fonctionnement minimale	20,4 V
tension de fonctionnement max.	28,8 V
circuit d'alimentation électrique d'isolement - circuit de commande	non

dimensions

profondeur	114 mm
largeur	22,5 mm
hauteur	96,5 mm

©



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
--	--

ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
				Blatt: Sheet:	
		Werkstoff/ Material		2014 Tag/ Date Name gezeichnet drawn 06.06. Kötznér geprüft checked Normgepr. Stand. check	
22.04.16 Maßstab/Scale 17.03.15				Zeichnung Nr./ Drawing No. T R1.188.0460.0 01K	
03.02.15 Datei/ File: 030181_E01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:			
04.07.14 25.06.14		Type		Benennung/ Title	
Index Datum/ Blatt Date/ Sheet		 wieland www.wieland-electric.com		Maßbildzeichnung/dimension drawing Standardgehäuse u. -deckel, Baubreite 22,5mm, Schraubenklemmen steckbar standard housing and cover, overall with 22,5mm plug-in pcb terminal	
Änderung/ Revision					

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
2.1
1.1