


Fiche produit

Article n° 59.195.0055.0

Bornier de traversée RFK 1 / 95 F PA/V0

Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 32, section nominale: 95 mm², largeur: 32 mm, Couleur: gris



Article n°	59.195.0055.0
EAN	4015573607705
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	95 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	32 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
Type de montage	G-rail
Bornes pour distributeurs d'installation	non

Données techniques

Courant nominal	250 A
Tension nominal	1000 V
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	non
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	92 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section transversale minimale à brin fin	16 mm²
Section maximale finement torsadée	95 mm²
Section minimale des fils torsadés	16 mm²
Section transversale maximale en toron	95 mm²
Couple de serrage fixation du conducteur	10 Nm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	6-3/0 AWG
-------------------------	-----------

Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	200 A
Câblage de terrain actuel	200 A
Section transversale CSA	6-3/0 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	200 A

1 A B C D E F 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1	G-Schiene EN 60715-G 32 g-rail EN 60715-G 32 Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances!) ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared! <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td colspan="2">Freitoleranz nach General tolerance</td> <td colspan="2">CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</td> <td colspan="2">1.Verwendung: - First Use:</td> <td colspan="2">Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"> Werkstoff/Material Maßstab/Scale 1:1 </td> <td colspan="2" rowspan="2"> 2006 gezeichnet 04.12. geprüft checked Normgepr. Stemp. check Tog./Date Schmitt J. </td> <td colspan="2" rowspan="2"> 59.195.0055.0 01K Zeichnung Nr./Drawing No. index </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: x-small;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">/ Val.</td> <td colspan="2">mm 011./Sort.</td> <td colspan="2">mm Ersatz für/Replacement for: -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"> wieland Elektrische Verbindungen </td> <td colspan="2" rowspan="2"> Type RfK 1/95 F PA/V0 Benennung/Title DURCHGANGSKLEMME 95qmm Ausführung F / Configuration F Terminal block </td> <td colspan="2" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Werkstoff/Material Maßstab/Scale 1:1		2006 gezeichnet 04.12. geprüft checked Normgepr. Stemp. check Tog./Date Schmitt J.		59.195.0055.0 01K Zeichnung Nr./Drawing No. index		Maße in mm/Dimensions are in mm		/ Val.		mm 011./Sort.		mm Ersatz für/Replacement for: -				wieland Elektrische Verbindungen		Type RfK 1/95 F PA/V0 Benennung/Title DURCHGANGSKLEMME 95qmm Ausführung F / Configuration F Terminal block					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																											
Werkstoff/Material Maßstab/Scale 1:1		2006 gezeichnet 04.12. geprüft checked Normgepr. Stemp. check Tog./Date Schmitt J.		59.195.0055.0 01K Zeichnung Nr./Drawing No. index																													
						Maße in mm/Dimensions are in mm																											
/ Val.		mm 011./Sort.		mm Ersatz für/Replacement for: -																													
wieland Elektrische Verbindungen		Type RfK 1/95 F PA/V0 Benennung/Title DURCHGANGSKLEMME 95qmm Ausführung F / Configuration F Terminal block																															