

Fiche produit

Article n° 56.395.0055.0

Bornier de traversée RFK 1 / 95 F S35/V0

Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/7,5 mm, section nominale: 95 mm², largeur: 32 mm, Couleur: gris



Article n°	56.395.0055.0
EAN	4015573598539
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	95 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	32 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
Type de montage	Profilé chapeau 35/7,5 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	non

Données techniques

Courant nominal	250 A
Tension nominal	1000 V
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	non
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	92 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section transversale minimale à brin fin	16 mm²
Section maximale finement torsadée	95 mm²
Section minimale des fils torsadés	16 mm²
Section transversale maximale en toron	95 mm²

Couple de serrage fixation du conducteur	10 Nm
--	-------

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	6-3/0 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	200 A
Câblage de terrain actuel	200 A
Section transversale CSA	6-3/0 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	200 A

Technical drawing of a terminal block (REIHENFLACHKLEMME) showing front and side views with dimensions and labels.

Dimensions:

- Overall width: 92 mm
- Overall height: 32 mm
- Terminal spacing: 18 mm
- Terminal width: 9.5 mm
- Mounting rail width: 38 mm
- Mounting rail height: 55 mm
- Terminal height: 35 mm
- Terminal pitch: 62.5 mm

Labels:

- M 10 (Mounting screw)
- Hutschiene EN 60715-35x15 mounting rail EN 60715-35x15
- Hutschiene EN 60715-35x7.5 mounting rail EN 60715-35x7.5

Notes:

- These dimensions will be especially checked at delivery
- Only important dimensions
- With B marked dimensions are only valid for internal use

Further data see catalog