

PLENUMS REPRISE & SOUFFLAGE



-  **STOCK IMPORTANT SUR DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES**
-  **ADAPTABLES SUR CHANTIER : PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENTS**
-  **SOLIDES : FABRICATION EN GALVA 6 ou 8/10^{ème} ET ISOLÉS 5mm M1**
-  **STOCK : EMBALLAGE INDIVIDUEL AVEC ÉTIQUETAGE SUR CHAQUE RÉFÉRENCE**


MARQUE	CODE	MODÈLES COMPATIBLES	Nb. & Ø PIQUAGES (Façade)	Nb. & Ø PIQUAGES (Côtés)
DAIKIN	PZDKFDX25354S	FDXM 25~35 F9 FXDQ 15~32 A3	3x Ø200/160	-
	PZDKFDX50605S	FDXM 50~60 F9 FXDQ 63 A	4x Ø200/160	-
	PZDKFBA35505S	FBA 35~50 A9 FXSQ(A) 40~50 A	3x Ø200/160	1x Ø160 (x2)
	PZDKFBA60716S	FBA 60~71 A9 FXSQ(A) 63~80 A	4x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)
	PZDKFBA10147S	FBA 100~140 A9 FXSQ(A) 100~125 A	5x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)
FUJITSU ATLANTIC FUJITSU GENERAL	PZFGKLLR9142S (Reprise)	ARXG 9~14 KLLA.UI ARYG 7~14 LLT(B).UI ARXD 04~14 GLEH	2x Ø200/160	-
	PZFGKLLS9145S (Soufflage)	ARXG 9~14 KLLA.UI ARYG 7~14 LLT(B).UI ARXD 04~14 GLEH	3x Ø200/160	1x Ø160 (x2)
	PZGKLLR00183S (Reprise)	ARXG 18 KLLA.UI ARYG 18 LLTB.UI ARXD 18 GLEH	3x Ø200/160	-
	PZGKLLS00186S (Soufflage)	ARXG 18 KLLA.UI ARYG 18 LLTB.UI ARXD 18 GLEH	4x Ø200/160	1x Ø160 (x2)
	PZFGKMR22454S (Reprise)	ARXG 22~45 KMLA.UI ARXA 24~45 GLEHH	4x Ø250/200	-
	PZFGKMS22457S (Soufflage)	ARXG 22~45 KMLA.UI ARXA 24~45 GLEHH	5x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)
	PZFGKHT12145S	ARXG 12~14 KHTAP.UI	3x Ø200/160	1x Ø200/160 (x2)
	PZFGKHT18306S	ARXG 18~30 KHTAP.UI	4x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)
	PZFGKHT36547S	ARXG 36~54 KHTAP.UI	5x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)
GREE	PGRERUM00122S (Reprise)	UM CDT 12 3NGR1125	2x Ø200/160	-
	PGRESUM00125S (Soufflage)	UM CDT 12 3NGR1125	3x Ø200/160	1x Ø160 (x2)
	PGRERUM00184S (Reprise)	UM CDT 18 3NGR1130	4x Ø200/160	-
	PGRESUM00186S (Soufflage)	UM CDT 18 3NGR1130	4x Ø200/160	1x Ø160 (x2)
	PGRERUM24304S (Reprise)	UM CDT 24~30 3NGR1180 – 3NGR1185	4x Ø200/160	-
	PGRESUM24306S (Soufflage)	UM CDT 24~30 3NGR1180 – 3NGR1185	4x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)
	PGRERUM00364S (Reprise)	UM CDT 36 3NGR1145 – 3NGR1160	4x Ø250/200	-
	PGRESUM00367S (Soufflage)	UM CDT 36 3NGR1145 – 3NGR1160	4x Ø250/200/160 + 1x Ø200/160	1x Ø200/160 (x2)
	PGRERUM42605S (Reprise)	UM CDT 42~60 3NGR1150 – 3NGR1155 3NGR1165 – 3NGR1170 – 3NGR1175	5x Ø250/200	-
	PGRESUM42607S (Soufflage)	UM CDT 42~60 3NGR1150 – 3NGR1155 3NGR1165 – 3NGR1170 – 3NGR1175	5x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)
MITSUBISHI ELECTRIC	PZMESEZ00252S	SEZ-M 25 DA PEFY-P 15~32 VMS1-E	2x Ø200/160	-
	PZMESEZ35503S	SEZ-M 35~50 DA PEFY-P 40~50 VMS1-E	3x Ø200/160	-
	PZMEPEA35505S	PEAD-M 35~50 JA PEFY-P 40~50 VMA-E	3x Ø200/160	1x Ø160 (x2)
	PZMEPEA60716S	PEAD-M 60~71 JA PEFY-P 63~80 VMA-E	4x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)
	PZMEPEA10127S	PEAD-M 100~125 JA PEFY-P 100~125 VMA-E	5x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)
	PZMEPEA00147S	PEAD-M 140 JA PEFY-P 140 VMA-E	5x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)

PLENUMS REPRISE & SOUFFLAGE


MARQUE	CODE	MODÈLES COMPATIBLES	Nb. & Ø PIQUAGES (Façade)	Nb. & Ø PIQUAGES (Côtés)
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	PZMHSRR25352S	SRR 25~35 ZS-W FDUT 15~36 KXE6F	2x Ø200/160	
	PZMHSRR50602S	SRR 50~60 ZS-W FDUT 45~56 KXE6F	3x Ø200/160	
	PZMHFDU40505S	FDUM 40~50 VH FDUM 22~56 KXE6F FDU 45~56 KXE6F	3x Ø200/160	1x Ø160 (x2)
	PZMHFDU60716S	FDUM 60~71 VH FDU 71 VH FDUM 71 KXE6F FDU 71~90 KXE6F FDU 650 FKXZE1	4x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)
	PZMHFDU10147S	FDUM 100~140 VH FDU 100~140VH FDUM 112~160 KXE6F FDU 112~160 KXE6F FDU 1100 FKXZE1	5x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)
PANASONIC	PZPARPF36503S (Reprise)	S-3650PF3E S - 15~56 MF3E5	3x Ø200/160	-
	PZPASPF36505S (Soufflage)	S-3650PF3E S - 15~56 MF3E5	3x Ø200/160	1x Ø160 (x2)
	PZPARPF60713S (Reprise)	S-6071PF3E S - 60~90 MF3E5	3x Ø250/200	-
	PZPASPF60716S (Soufflage)	S-6071PF3E S - 60~90 MF3E5	4x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)
	PZPARPF10145S (Reprise)	S-1014PF3E S - 106~160 MF3E5	5x Ø250/200	-
	PZPASPF10147S (Soufflage)	S-1014PF3E S - 106~160 MF3E5	5x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)
TOSHIBA	PZTOBTP05615S	RM 561 BTP-E AP 0051~0181 BHP-E	3x Ø200/160	1x Ø160 (x2)
	PZTOBTP08016S	RM 801 BTP-E AP 0241~0301 BHP-E	4x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)
	PZTOBTP90167S	RM 901~1601 BTP-E AP 0361~0561 BHP-E	5x Ø250/200/160	1x Ø200/160 (x2)
PIQUAGES PLATS				
Ø160	0617132000020		PIQUAGE PLAT Ø160	
Ø200	0617132000030		PIQUAGE PLAT Ø200	
Ø250	0617132000040		PIQUAGE PLAT Ø250	

MISE EN ŒUVRE


Ouvrir les orifices prédécoupés à l'aide d'un outil adapté :




Fixer les piquages plats (viroles) sur le plénum au moyen des vis auto-perceuses :




Dégager l'isolant à l'intérieur des orifices ouverts :



Vérifier l'étanchéité du raccordement et, au besoin, rajouter du ruban adhésif aluminium ou tout autre matériau permettant de garantir une parfaite étanchéité à l'air du raccordement :



Fixer le plénum sur l'unité intérieure :



SPÉCIALISTE EN FABRICATION
SUR MESURE !
CONSULTEZ-NOUS !